

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«25» октября 2021 г.
учётный № проверки 66210063168401272209



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России»

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Свердловская обл., г. Новоуральск, шоссе Объездное, 3, тел. (34370) 66543, 66554, 66693; Телефон доверия 6-66-94, E-mail: ugps5@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 78/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

**вручается: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Новоуральского городского округа – детский сад «Росток»**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения:

Заместителя начальника отдела федерального государственного пожарного надзора - начальника отделения организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России» Панышина Алексея Аркадьевича, заместителя главного государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России» по пожарному надзору в период с 19 ноября 2021 года по 02 декабря 2021 года Железновой Надеждой Владимировной – инспектором отделения организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России», государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России» по пожарному надзору;

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена

Плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовали представители контролируемого лица:

Скворцова Наталия Юрьевна – директор Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского городского округа – детский сад «Росток».

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Победы, 6				
1.	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проезде территории, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения	Пункт 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020	02 декабря 2022 года	

	беспрепятственного проезда пожарной техники, а также не обеспечено ручное открывание при организации круглосуточного персонала непосредственно у места установки ворот или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки	№ 1479		
Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Первомайская, 31А				
2.	Система противопожарной защиты в случае пожара <u>не обеспечивает</u> автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проезде территории, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники, а также не обеспечено ручное открывание при организации круглосуточного персонала непосредственно у места установки ворот или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки	Пункт 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	02 декабря 2022 года	
Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Фрунзе, 11А:				
3.	Система противопожарной защиты в случае пожара <u>не обеспечивает</u> автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проезде территории, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники, а также не обеспечено ручное открывание при организации круглосуточного персонала непосредственно у места установки ворот или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки	Пункт 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	02 декабря 2022 года	
Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Л. Толстого, 8А:				
4.	Система противопожарной защиты в случае пожара <u>не обеспечивает</u> автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проезде территории, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники, а также не обеспечено ручное открывание при организации круглосуточного персонала непосредственно у места установки ворот или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки	Пункт 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	02 декабря 2022 года	
Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Свердлова, 7А:				
5.	Система противопожарной защиты в случае пожара <u>не обеспечивает</u> автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проезде территории, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники, а также не обеспечено ручное открывание при организации круглосуточного персонала непосредственно у места установки ворот или дистанционно	Пункт 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	02 декабря 2022 года	

	при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки			
Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Автозаводская, 30А:				
6.	Система противопожарной защиты в случае пожара <u>не обеспечивает</u> автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проезде территории, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники, а также не обеспечено ручное открывание при организации круглосуточного персонала непосредственно у места установки ворот или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки	Пункт 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	02 декабря 2022 года	
Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Первомайская, 66А:				
7.	Система противопожарной защиты в случае пожара <u>не обеспечивает</u> автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проезде территории, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники, а также не обеспечено ручное открывание при организации круглосуточного персонала непосредственно у места установки ворот или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки	Пункт 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	02 декабря 2022 года	
Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Победы, 28Б:				
8.	Система противопожарной защиты в случае пожара <u>не обеспечивает</u> автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проезде территории, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники, а также не обеспечено ручное открывание при организации круглосуточного персонала непосредственно у места установки ворот или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки	Пункт 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	02 декабря 2022 года	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МАДОУ детский сад "Росмар"
 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))
 Соболев Натан Николаевич

(подпись)

Инспектор отделения организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России», государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России» по пожарному надзору Железнова Н.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

Отдел ФГПН ФГКУ «Специальное
управление ФПС №5 МЧС России»

Пронумеровано и скреплено

печатью 2 листов

инспектор ОФГПН

Н.В. Железнова



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575783

Владелец Скворцова Наталия Юрьевна

Действителен с 22.03.2021 по 22.03.2022