

УТВЕРЖДАЮ

Директор
 МАДОУ детский сад «Росток»
 Н.Ю. Скворцова
 « 25 » декабря 2021 года



ПЛАН

мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России» по пожарному надзору на объектах защиты МАДОУ детский сад «Росток» (предписание № 78/1 от 02.12.2021 об устранении нарушений требований пожарной безопасности), об организации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и предотвращения угрозы возникновения пожара

Выявленные нарушения	Мероприятия по устранению замечаний	Срок исполнения	Ответственное лицо	Отметка об исполнении
Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники, а также не обеспечено ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки. Места выявленных нарушений: Свердловская область, ул. Первомайская, д.66а, Свердловская область, ул. Первомайская, д.31а, Свердловская область, ул. Победы, д.6, Свердловская область, ул. Фрунзе, д.11а, Свердловская область, ул. Л.Тостого, д.8а, Свердловская область, ул. Свердлова, д.7а, Свердловская область, ул. Автозаводская, д.30а, Свердловская область, ул. Победы, д.28б	1. Разработка проектно-сметной документации на автоматическую разблокировку ворот	до 30.12.2021	зам.директора по АХР, инженер	
	2. Согласование ПСД на автоматическую разблокировку ворот с ХЭГ МКУ «ЦБ и МТО МОУ» НГО	до 30.12.2021	зам.директора по АХР, инженер	
	3. Получение целевой субсидии из местного бюджета для выполнения требований, установленных п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	до 01.03.2022	зам.директора по АХР, экономист	
	4. Проведение конкурсных процедур закупки работ по выполнению автоматической разблокировки ворот	до 31.03.2022	зам.директора по АХР, экономист	
	5. Заключение договора на выполнение работ по устройству автоматической разблокировки ворот	до 31.03.2022	юрисконсульт, инженер	
	6. Приемка выполненных работ	до 31.07.2022	зам.директора по АХР, инженер	

Заместитель директора по АХР
 МАДОУ детский сад «Росток»

Н.А.Шитова