

**АКТ**  
**готовности образовательной организации**  
**Новоуральского городского округа Свердловской области**  
**к 2025/2026 учебному году**

составлен «27» июня 2025 г.

1. Полное наименование образовательной организации  
(в соответствии с уставом):

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского городского округа – детский сад «Росток» (МАДОУ детский сад «Росток»), обособленное структурное подразделение – детский сад № 42 «Василёк»

2. Юридический адрес (в соответствии с уставом):

624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Победы, д. 28Б

3. Фактический адрес:

624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Свердлова, д. 7А

(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)

4. Год постройки здания: 1974

(при наличии нескольких зданий – перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон

Маркина Алина Алексеевна, заведующий структурным подразделением – детский сад № 42 «Василёк», тел. +7 (34370) 9-25-68

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с постановлением Администрации Новоуральского городского округа «О приёме образовательных организаций к новому 2025-2026 учебному году» от 17.04.2025 № 826-а, приказом Управления образования Администрации Новоуральского городского округа «О подготовке муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению образования Администрации Новоуральского городского округа, к 2025/2026 учебному году» от 24.04.2025 № 226, приказом МАДОУ детский сад «Росток» «О проведении оценки готовности структурных подразделений МАДОУ детский сад «Росток» к 2025/2026 учебному году» от 04.06.2025 № 189

(полное наименование правового акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии:

Скворцова Наталия Юрьевна, директор МАДОУ детский сад «Росток»

(Ф.И.О., должность)

7.2. Заместитель председателя комиссии:

Пискунова Татьяна Леонидовна, заместитель директора по административно-хозяйственной работе МАДОУ детский сад «Росток»

(Ф.И.О., должность)

7.3. Члены комиссии (указать Ф.И.О., должность):

Савичева Светлана Алексеевна, заместитель начальника Управления образования Администрации Новоуральского городского округа;

Мехряков Юрий Владимирович, инспектор отделения организации и осуществления ФГПН отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России»;

Высотина Елена Евгеньевна, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГАИ МУ МВД России по ЗАТО г. Новоуральск и п. Уральский Свердловской области;

Швыряев Алексей Анатольевич, старший инспектор группы ООО ПОО ОВО по Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский» - филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Свердловской области;

Абдулова Ирина Васильевна, специалист гражданской обороны МАДОУ детский сад «Росток»;

Мусина Валентина Фёдоровна, инженер МАДОУ детский сад «Росток»;

Снигирева Александра Юрьевна, председатель профсоюзного комитета МАДОУ детский сад «Росток»;

Шитова Наталья Анатольевна, специалист по охране труда МАДОУ детский сад «Росток»

7.4. Приглашенные (по согласованию) (Ф.И.О., должность):

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:

Структурное подразделение – детский сад № 42 «Василёк» Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского округа – детский сад «Росток»

(полное наименование образовательной организации)

к 2025/2026 учебному году

готова  
(готова / не готова)

Председатель комиссии:

  
подпись

Скворцова Н.Ю.

Заместитель председателя комиссии:

  
подпись

Пискунова Т.Л.


Члены комиссии:

  
подпись

Савичева С.А.

  
подпись

Мехряков Ю.В.

  
подпись

Высотина Е.Е.

  
подпись


Швыряев А.А.

  
подпись

Абдулова И.В.

  
подпись

Мусина В.Ф.

  
подпись

Снигирёва А.Ю.

  
подпись

Шитова Н.А.

Номер строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	<b>Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области</b>		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	1) Устав МАДОУ детский сад «Росток» (новая редакция), утвержденный Постановлением Администрации НГО от 07.09.2020 г. № 1779-а, с изменениями, утвержденными Постановлением Администрации НГО от 09.08.2023 № 2308-а; 2) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 01.07.2013 г. серия 66 № 007161457; 3) Положение об обособленном структурном подразделении-детский сад № 42 «Василек» МАДОУ детский сад «Росток» (новая редакция), утвержденное приказом МАДОУ детский сад «Росток» от 30.12.2021 г. № 222.
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества	указать реквизиты	Свидетельство 66 АЖ 122686 о государственной регистрации права управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, дата выдачи 12.09.2013г., кадастровый (или условный) номер 66-66-31/066/2006-558 Запись регистрации № 66-66-31/013/2013-35 Вид права: оперативное управление
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ 122760, дата выдачи 13.09.2013 г. Кадастровый номер 66:57:0102055:2. Запись регистрации № 66-66-31/013/2013-32 от 13.09.2013 г. Вид права: постоянное (бессрочное) пользование

5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	<p>1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);</p> <p>2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;</p> <p>3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;</p> <p>4) дата и номер свидетельства об аккредитации</p>	<p>1) лицензия на право ведения образовательной деятельности № Л035-01277-66/00195461, выдана МО СО 28.12.2014г. бессрочно, имеется приложение к лицензии. Выписка из реестра лицензий по состоянию на 10.06.2025;</p> <p>2) данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу МАДОУ детский сад «Росток»;</p> <p>3) дошкольное образование; дополнительное образование детей и взрослых;</p> <p>4) государственная аккредитация образовательной деятельности не проводится (ст.92, ч.2 Федерального закона №273-ФЗ)</p>
6.	Наличие образовательных программ	<p>1) имеются (перечислить);</p> <p>2) отсутствуют</p>	<p>1) Имеются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МАДОУ детский сад «Росток» структурного подразделения - детский сад № 42 «Василек», утверждена приказом МАДОУ детский сад «Росток» от 31.08.2023 г. № 179;</li> <li>- Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической направленности «Палитра детства», утверждена приказом МАДОУ детский сад от 31.08.2022 г. № 174;</li> </ul> <p>2) -</p>
7.	Наличие программ развития образовательной организации	<p>1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок;</p> <p>2) отсутствуют</p>	<p>1) Имеется проект Программы развития МАДОУ детский сад «Росток» на 2025-2027 гг.</p> <p>2) -</p>

8.	Наличие плана работы образовательной организации на _____ учебный год	1) наличие;  2) когда и кем утвержден	1) Имеется проект годового плана работы МАДОУ детский сад «Росток» на 2025/2026 учебный год. Имеется проект Годового плана работы структурного подразделения - детский сад № 42 «Василёк» на 2025/2026 учебный год;  2) Приказ МАДОУ «Росток» на 2025/2026 уч.г. от 25.04.2025 № 142.
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1) всего (единиц);  2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1) всего одна единица;  2)-
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать);  2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1) детский сад № 42 «Василёк» работает в одну смену с 6 час. 30 мин. до 18 час. 30 мин.; 2) 4 группы, количество обучающихся 60 чел.;  3) нет.
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек);  2) количество классов по комплектованию;  3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);  5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать	1) проектная допустимая численность воспитанников – 100 чел., типовой проект № 780;  2) количество групп по комплектованию – 4;  3) планируемое количество воспитанников на момент проверки – 60 чел.;  4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий – 0 чел.;  5) отсутствует превышение допустимой численности обучающихся

		на сколько человек)	
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	<p>1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники;</p> <p>2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники;</p> <p>3) наличие вакансий (указать)</p>	<p>1) по штатному расписанию: администрация (заведующий ст/п) – 1 шт.ед; учителя – 0 шт.ед; воспитатели – 8 шт.ед; мастера производственного обучения – 0 шт.ед; научные работники – 0шт.ед; мед.работники – 0шт.ед; иные работники – 15 шт.ед.</p> <p>2) по факту: администрация (заведующий структурным подразделением – детский сад) – 1чел.; учителя – 0чел.; воспитатели – 8чел; мастера производственного обучения – 0чел; научные работники – 0чел; мед.работники – 0чел; иные работники – 11 чел.</p> <p>3) Наличие вакансий: уборщик служебных помещений – 1. плотник – 0,5</p>
13.	<b>Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащённость образовательного процесса</b>		
14.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления;	акты технического контроля (указать реквизиты)	1) акт осмотра, промывки и ревизии систем холодного, горячего водоснабжения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, санитарно-технических приборов от 18.06.2025г.;

	3) водоснабжения		2) акт промывки системы отопления зданий от 18.06.2025г.; 3) акт приема-сдачи выполненных работ по графику ППР тепловых энергоустановок и сантехнического оборудования от 18.06.2024 г.
15.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	Оснащенность детской мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами составляет 100% в соответствии с разделом 2 п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Обеспеченность учебниками не требуется
17.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	Мастерские в здании детского сада отсутствуют
18.	<b>Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации</b>		
19.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала		Имеется отдельный музыкально-физкультурный зал (помещение № 14), приспособленный и оборудованный для занятий физической культуры. Акт проверки физкультурного оборудования от 30.05.2025 г.
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	Имеется спортивное оборудование и инвентарь в необходимом количестве, готово для дальнейшей эксплуатации. Спортивное оборудование и инвентарь соответствуют стандартам: ГОСТ Р 52301 – 2013, ГОСТ Р 55677-2013, ГОСТ Р 56433-2015, ГОСТ Р 56434-2015, ГОСТ Р 56435-20115, ГОСТ Р 56438-2015. Имеются сертификаты соответствия: № РОСС RU.НВ56.НО2387, № РОСС RU.МР17.Н00006, № РОСС RU.АИ32.Н09402, № РОСС RU.МР17.Н00042
21.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		Имеется физкультурная площадка, акт проверки от 30.05.2025 г., физкультурная площадка в удовлетворительном состоянии.
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Акт испытания спортивного оборудования от 30.05.2025 г.: испытание прошли, к эксплуатации пригодны.
23.	<b>Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации</b>		

24.	Наличие предписаний ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России»	<p>1) предписание / акт (указать реквизиты)</p> <p>2) количество неустранённых нарушений;</p> <p>3) количество неустранённых нарушений, срок устранения которых истек;</p> <p>4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утверждён);</p> <p>5) отчеты об устранении нарушений</p>	<p>1) Предписания Отдела ФГПН ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России» отсутствуют</p> <p>2) Неустранённых нарушений – 0, так как отсутствует предписание Отдела ФГПН ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России»;</p> <p>3) Неустранённых нарушений, срок устранения которых истек – 0, так как отсутствует предписание Отдела ФГПН ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России»;</p> <p>4) Не требуется, так как отсутствует предписание ГПН;</p> <p>5) Не требуется, так как отсутствует предписание ГПН.</p>
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	<p>Лицо, ответственное за ПБ в детском саду № 42 «Василёк» Маркина А. А., заведующий структурным подразделением (приказ МАДОУ детский сад «Росток» от 09.01.2025 г. № 6 «О назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности»)</p> <p>Лица, ответственные за ПБ помещений: Заведующий структурным подразделением, заведующий хозяйством, повар, сторожа, старший воспитатель, музыкальный руководитель. (распоряжение от 09.01.2025 № 4 «О назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности в структурном подразделении – детский сад № 42 «Василёк»»)</p>
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя организации пожарно-техническому минимуму или по дополнительным	1) В соответствии с требованиями приказа МЧС России от 18.11.2021 г. № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или

		<p>профессиональным программам в области пожарной безопасности: - по программе профессиональной переподготовки (250 час.);</p> <p>2) наличие обученного ответственного в организации;</p>	<p>служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» (по желанию) прошли обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности – программа повышения квалификации обучен заведующий детским садом № 42 «Василёк» Маркина А. А.:</p> <p>- с 18.03.2024 г. по 18.05.2024 г. в ООО «АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕСТАЦИИ», по программе профессиональной переподготовки «Пожарная безопасность» в объеме 256 часов, диплом о профессиональной подготовке № 182421874349 от 18.05.2024 г.</p> <p>2) В соответствии с требованиями приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» - по дополнительной профессиональной программе «Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, пожароопасности» (16 ч.) обучен заведующий</p>
--	--	---	--

		<p>3) обучение сотрудников ППБ;</p>	<p>хозяйством Поздеева Е.В. в ООО «УЦ ТрудЭксперт» с 19.02.2024 г. по 27.02.2024 г. удостоверение № 5227 00022597 от 27.02.2024 г.</p> <p>3) 3. 1 В соответствии с порядком обучения по программам противопожарных инструктажей, утверждённым приказом от 28.02.2022 № 64 «Об организации проведения противопожарных инструктажей в МАДОУ детский сад «Росток», проведены:</p> <p>3.1.1 - Противопожарный инструктаж (повторный) для сотрудников ОО проведен 16.01.2025 по разработанной и утверждённой программе повторного противопожарного инструктажа (утверждена приказом от 28.02.2022 № 64) с охватом 18 чел. (запись в журнале противопожарных инструктажей от 16.01.2025г.) - Противопожарный инструктаж (внеплановый) «По разъяснению требований пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания», согласно приказу МАДОУ детский сад «Росток» от 11.03.2025 г. № 109, охват 19 чел. Обучение проведено 02.04.2025 г. Результаты обучения отражены в «Журнале учёта инструктажей по пожарной безопасности». - Противопожарный инструктаж (внеплановый) «По соблюдению требований пожарной безопасности в весенне-летний период согласно приказу МАДОУ детский сад «Росток» от 20.03.2025 г. № 117, охват 19 чел. Обучение проведено 04.04.2025 г. Результаты обучения отражены в «Журнале учёта инструктажей по пожарной безопасности».</p> <p>3.1.2. Целевые инструктажи проведены:</p>
--	--	-------------------------------------	---

		<p>- в соответствии с требованиями Положения по эксплуатации установок пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах Новоуральского городского округа, (утверждено постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 22 февраля 2007 года № 295-а) Поздеева Е. В., заведующий хозяйством детского сада № 42 «Василёк» - лицо, ответственное за эксплуатацию АПС и оперативный персонал по контролю за состоянием установок АПС (охват 16 чел.), согласно приказа от 28.02.2022 г. № 64, «Об организации проведения противопожарных инструктажей в МАДОУ детский сад «Росток» по программе «Специальная программа обучения пожарнотехническому минимуму лиц, ответственных за эксплуатацию установок АПС и СОУЭ, оперативного персонала, обслуживающего АПС и СОУЭ», утвержденной 01.06.2023 г. Результаты обучения отражены в журнале противопожарных инструктажей с лицами ответственными за эксплуатацию АПС, оперативного персонала, обслуживающего АПС в структурном подразделении – детский сад № 42 «Василёк». Обучение проведено 19.03.2025 г.</p> <p>3.2 Обучение сотрудников по пожарной безопасности проводится ежеквартально в соответствии с Тематическим планом обучения работников структурных подразделений МАДОУ детский сад «Росток» по вопросам пожарной безопасности в 2025 году, утверждённым приказом МАДОУ детский сад «Росток» от 09.12.2024 № 280, разработанным в соответствии с Тематическим планом обучения работников организаций, расположенных на территории Новоуральского ГО, по вопросам пожарной безопасности в 2025 году (утверждён Постановлением Главы НГО «Об организации обучения работников организаций, расположенных на территории НГО по</p>
--	--	--

		<p>4) обучение обучающихся ППБ;</p>	<p>вопросам пожарной безопасности» от 03.12.2024 № 3351-а).</p> <p>Согласно вышеуказанного плана в 2025 году проведено:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обучение по теме № 1 проведено 14.03.2025 с охватом 19 чел. (протокол от 14.03.2024 № 1).</li> <li>2. Обучение по теме № 2 проведено 16.05.2025 с охватом 19 чел. (протокол от 16.05.2025 № 2).</li> <li>3. Обучение практическому применению первичных средств пожаротушения (огнетушители) проведено 20.01.2025 г. с охватом 18 чел. (протокол от 20.01.2025 № 01).</li> </ol> <p>3.3 В соответствии с приказом МЧС России от 16.12.2024 № 1120 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования, и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» и письмом Управления образования от 25.02.2025 № 314/01-21 (вступает в силу с 01.09.2025) разработаны новые программы противопожарных инструктажей (вводный, первичный, повторный) и утверждены приказом от 19.06.2025 № 200.</p> <p>4) Обучение воспитанников детского сада ППБ с периодичностью 1 раз в месяц проводится в соответствии с планом обучения воспитанников по вопросам пожарной безопасности, утверждённого распоряжением ст/п от 09.01.2025 г. № 9. Обучение проведено 11.09.2024 г., 15.10.2024 г., 12.11.2024 г., 19.12.2024 г., 10.01.2025 г., 12.02.2025 г., 19.03.2025 г., 10.04.2025 г., 20.05.2025 г., 03.06.2025 г., охват 28 чел. Результаты проведения обучения</p>
--	--	-------------------------------------	---

5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)

отражены в «Журнале обучения воспитанников по вопросам пожарной безопасности в структурном подразделении – детский сад «Василёк» МАДОУ детский сад «Росток»

5) Эвакуационные учения с работниками, воспитанниками и иными лицами, находящимися в детском саду, проводятся в соответствии с «Планом основных мероприятий МАДОУ детский сад «Росток» в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах за 2024 год и задачах на 2025 учебный год», утвержденного приказом МАДОУ детский сад «Росток» от 27.12.2024 г. № 294; Постановлением АНГО от 10.12.2024г. № 3437-а «Об итогах обучения населения Новоуральского городского округа в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах за 2024 год и задачах на 2025 учебный год»; Приказом Управления образования Администрации Новоуральского городского округа «О противопожарных мероприятиях в образовательных учреждениях на весенне-летний пожароопасный период 2025 года» от 12.03.2025 № 128; месячниками безопасности, утверждёнными приказами МАДОУ детский сад «Росток» от 20.03.2025г. № 117 «Об организации противопожарных мероприятий на весенне-летний пожароопасный период 2025 года»; от 19.03.2025 г. № 116 «О проведении дня защиты детей в МАДОУ детский сад «Росток».

- Практическая отработка действий персонала при угрозе или возникновении ЧС природного и

			<p>техногенного характера и выполнении мероприятий гражданской обороны, а также отработка регламентов взаимодействия всех экстренных служб при возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров в структурном подразделении – детский сад № 42 «Василёк». Акт № 3 от 10.09.2024 г.</p> <p>- Практическая тренировка с персоналом, детьми, родителями (законными представителями) и посетителями детского сада по отработке плана эвакуации на случай возникновения пожара из помещений структурного подразделения – детский сад № 42 «Василёк». Акт № 1 от 14.04.2025 г.</p>
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	<p>1) достаточность имеющихся средств;</p> <p>2) наличие журнала учета средств;</p> <p>3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена</p>	<p>1) Детский сад № 42 «Василёк» укомплектован 8 огнетушителями марки ОП-5(3)-АВСЕ-01 (порошковый закачной) в соответствии расчетом необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (в помещениях) в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара, выполненным в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ (утв. ППРФ от 16.09.2020 № 1479); Расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты со схемой их размещения утверждён директором МАДОУ детский сад «Росток» 05.07.2022 г.</p> <p>2) Журнал учета средств пожаротушения в наличии, заполняется регулярно;</p> <p>3) Проверка средств пожаротушения на срок годности, при необходимости – их замена производится лицом, ответственным за пожарную безопасность в детском сад № 42 «Василек» и обслуживающей организацией ООО</p>

			<p>«Виола-прим» (Лицензия № 4-Б/001104 от 15.08.2013 г. без срока действия) по договору от 03.06.2025 № 043/ДСР-159/25.</p> <p>Результаты проверки состояния огнетушителей занесены в специальный журнал «Учёта и технического обслуживания огнетушителей и внутренних пожарных кранов».</p> <p>Результаты технического обслуживания и перезарядки огнетушителей занесены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проверка огнетушителей проведена в июне 2025 г. Акт проверки от 20.06.2025 г.</li> <li>- в специальный журнал «Учёта и технического обслуживания огнетушителей и внутренних пожарных кранов»;</li> <li>- в паспорт на огнетушители порошковые.</li> </ul>
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	<p>1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты);</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p>	<p>1) В детском саду № 42 «Василёк» имеются системы АПС, СОУЭ и находятся в работоспособном состоянии (акт от 13.09.2024 г., 20.12.2024 г., 18.03.2025 г., 18.06.2025г.)</p> <p>Срок эксплуатации АПС с 2005 г. (20 лет).</p> <p>Количество ложных срабатываний - 0 раз за 2024-2025 учебный год (допустимая частота ложных срабатываний - 5 раз за 2024-2025 учебный год).</p> <p>В соответствии с требованием п. 54 правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены ППРФ от 16 сентября 2020 года № 1479) проведены ежегодные комплексные испытания на работоспособность систем автоматической пожарной сигнализации (акт комплексных испытаний на работоспособность АПС (СПС) от 04.04.2025 б/н). Решения о невозможности дальнейшей эксплуатации системы АПС по результатам проводимых комплексных испытаний не принималось.</p> <p>2) Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения</p>

		<p>3) наличие вывода дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- способ передачи сигнала «Пожар»;</li> <li>- наличие вывода сигнала «Пожар» со станции АПС ОО на станцию АПС «Орион-ПРО» ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России»;</li> </ul> <p>4) наличие ответственного лица;</p>	<p>производится ООО «Технадзор» (лицензия от 22.08.2022г. № 66-06-2013-005535 (ЛО14-00101-66/00130920) срок действия- бессрочно) по договору от 23.12.2024 № 113/ДСР-291/24 «О техническом обслуживании средств автоматической пожарной сигнализации». Срок действия договора – до 31.12.2025. Техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре производится ООО «Технадзор» (лицензия от 22.08.2022г. № 66-06-2013-005535 (ЛО14-00101-66/00130920) срок действия- бессрочно) по договору от 23.12.2024 № 114/ДСР-291/24 «О техническом обслуживании технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». Срок действия договора – до 31.12.2025.</p> <p>3) Дублирующий сигнал «Пожар» (система передачи извещений о пожаре) с АПС ОО выходит по проводным линиям связи (или по радиоканалу или по GSM каналу) на ЦППС ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России» (на станцию АПС «Орион-ПРО»).</p> <p>Договор от 09.01.2025года № 15/02505/13 об оказании услуг связи заключён с ООО «УЭХК-ТЕЛЕКОМ». Срок действия договора – до 31.12.2025г.</p> <p>4) Лицо, ответственное за эксплуатацию АПС и СОУЭ – Маркина А. А., заведующий структурным подразделением (приказ МАДОУ детский сад «Росток» от 09.01.2025 г. № 6 «О назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности»)</p> <p>5) Для беспрепятственного проезда пожарной техники имеются 1 ворота. Система противопожарной защиты</p>
--	--	---	---

		5) наличие иных систем пожарной автоматики (система дымоудаления, автоматическая разблокировка и открывание шлагбаумов, ворот от системы противопожарной защиты, а также нахождения их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники) (указать реквизиты)	обеспечивает автоматическую разблокировку и открывание ворот, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Акт приёмки выполненных работ от 30.09.2022 г. № 4-42/2022 Р. Техническое обслуживание системы автоматической разблокировки и открывание ворот производится ООО «Технадзор», договор № 100/ДСР-11/25 от 09.01.2025 г. срок действия договора с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г. (лицензия от 07.08.2013 г. № 66-06-2012-005535(Л014-00101-66/00130920).
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Пути эвакуации соответствуют требованиям Правил противопожарного режима в РФ (утв. ППРФ от 16.09.2020 № 1479).
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Электроустановки здания детского сада № 42 «Василёк» соответствуют требованиям пожарной безопасности, ПУЭ, ПТЭЭП. Проверки выполнения графиков планово-предупредительных ремонтов электроустановок, электроаппаратов, аппаратуры защиты электрооборудования и электрических сетей от перегрузок и коротких замыканий проводятся ООО «ИнтеллектЭнерго» по договору от 31.03.2025 № ДСР-86/25 Обслуживающей организацией оформлены: - акт технического состояния систем электроснабжения и электроосвещения после проведения планово-предупредительного ремонта от 18.06.2025 г.; - протокол № 1 от 19.06.2024г., измерения сопротивления изоляции электрических проводов и кабельных линий напряжением до 1000 В; - протокол № 2 от 19.06.2024г. проверки наличия цепи заземлителя; - протокол № 3 от 19.06.2024г. проверки срабатывания защиты в системе питания.

31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее;  2) наружное	1) внутреннее противопожарное водоснабжение не предусмотрено проектом;  2) пожарные гидранты наружного противопожарного водоснабжения за детским садом № 42 не закреплены.
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	Декларация пожарной безопасности детского сада № 42 зарегистрирована Отделом государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление Федеральной противопожарной службы № 65 МЧС России» г. Новоуральск 16.09.2013. Регистрационный № 65 540-ОС-00380.
33.	<b>Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия</b>		
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты)  2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	1) предписания/акты отсутствуют;  2) количество не устраненных нарушений – 0;  3) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых истек – отсутствуют;  4) план устранения нарушений не требуется;  5) отчет об устранении нарушений не требуется
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;	1) заведующий детским садом № 42 «Василёк» Маркина А. А. прошла обучение 21.11.2024 г., сроком до 21.11.2025 г., согласно договору ДСР-52/25 от 10.11.2024 с ФГБУЗ ЦГиЭ №31 ФМБА России;  2) обученным лицом, ответственным за обучение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации сотрудников детского сада, является заведующий детским садом № 42 «Василёк» Маркина А. А.;

		3) обучение сотрудников	3) обучение сотрудников в соответствии с нормативными требованиями осуществляется – 100%
36.	Организация питания обучающихся	<p>1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;</p> <p>2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;</p> <p>3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);</p> <p>4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);</p>	<p>1) имеется пищеблок;</p> <p>2) пищеблок оснащен оборудованием в соответствии с проектной мощностью;</p> <p>3) Техническое и холодильное оборудование соответствует паспортным характеристикам. Акт технического состояния оборудования №118/25 от 06.06.2025 г.</p> <p>4) организация горячего питания осуществляется штатными сотрудниками детского сада (повар, кухонный рабочий, заведующий хозяйством, младшие воспитатели); Имеются договоры на поставку продуктов питания: <b>ООО «Аврора»</b> Договор № ДСР-255/24 (филе минтая) - до 30.06.2025; <b>ООО «Аврора»</b> Договор № ДСР-283/24 (мясо говядина, бескостное, печень говядины) - до 30.06.2025; <b>ООО «Аврора»</b> Договор № ДСР-282/24(филе грудки куриное) - до 30.06.2025; <b>ИП Бобров А.А</b> Договор № ДСР-256/24 овощи свежие мытые (картофель, морковь, свекла, капуста, лук) - до 30.06.2025; <b>ООО «Овощи и фрукты НТ»</b> Договор № ДСР-254/24 свежих фруктов (яблоки) - до 30.06.2025; <b>ООО «ТД Союз - Предпринимателей»</b> Договор № ДСР-258/24 (чай, кофе, какао, кисель) - до 30.06.2025; <b>ООО «ТД Союз-Предпринимателей»</b> Договор № ДСР-279/24 (макароны, фасоль, соль йодированная, крахмал картофельный, сайра консервированная, говядина</p>

		<p>5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);</p>	<p>тушеная консервированная, повидло) - до 30.06.2025;  <b>ИП Чудакова М.А.</b> Договор № ДСР-259/24 (сыр) - до 30.06.2025;  <b>ООО «НАШ ХЛЕБ»</b> Договор № ДСР-269/24 (сухари пшеничные панировочные) - до 31.12.2025;  <b>ООО «НАШ ХЛЕБ»</b> Договор № ДСР-26/25 (Крестьянский, Дарницкий) - до 31.12.2025;  <b>ООО «Атолл»</b> Договор № ДСР-253/24 (молочная продукция) - до 31.12.2025  <b>ООО «Овощи и фрукты НТ»</b> Договор ДСР-260/24 сухофрукты (курага, чернослив, компотная смесь, изюм светлый, плоды шиповника) - до 30.06.2025;  <b>ООО «ТД Союз-Предпринимателей»</b> Договор ДСР-281/24 (вафли, пряники) - до 30.06.2025;  <b>ООО «НАШ ХЛЕБ»</b> Договор ДСР-289/24 (печенье)- до 30.06.2025;  <b>ООО «ТД Союз-Предпринимателей»</b> Договор ДСР-261/24 (мука, крупа) - до 30.06.2025;  <b>ООО «ТД Союз-Предпринимателей»</b> Договор ДСР-76/25 (подсолнечное масло) - до 30.06.2025;  <b>ИП Непомнящих Ю.П.</b> Договор № ДСР-123/25 (яйцо) - до 30.06.2025;  <b>ИП Чудакова М.А</b> Договор ДСР-285/24 (сок) - до 31.12.2025;  <b>ИП Чудакова М.А</b> Договор ДСР-284/24 овощи консервированные (горошек зеленый консервированный, кукуруза консервированная, огурцы консервированные, томатная паста) - до 31.12.2025;  <b>ООО «ТД Союз-Предпринимателей»</b> Договор ДСР-278/24 (сахар) - до 31.12.2025</p> <p>5) охват обучающихся горячим питанием 100%;</p>
--	--	---	--

		б) паспортизация пищеблока	б) Имеется паспорт пищеблока. Обновление паспорта пищеблока планируется до 01.09.2025 г., согласно приказа МАДОУ детский сад «Росток» № 146 от 29.04.2025 г. «О подготовке структурных подразделений МАДОУ детский сад «Росток» к 2025/2026 учебному году».
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	Медицинский осмотр сотрудников проведен в ноябре-декабре 2024 года. В 2025 г. запланирован медицинский осмотр на апрель-декабрь 2025 г. Договор № ДСР-99/25 от 29.04.2025.
38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	Имеется фильтр для очистки и обеззараживания воды «Акварос», установлен на пищеблоке;
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Акт технического состояния систем вентиляции зданий после проведения планово-предупредительного ремонта от 18.06.2025г.
40.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);  2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты);  3) обеспеченность медицинским персоналом	1) имеется медицинский кабинет;  2) лицензия на осуществление медицинской деятельности № Л041-00110-66/00577563 от 26.09.2019 г. (бессрочная). Соглашения о взаимодействии между ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА России и МАДОУ детский сад «Росток» от 01.09.2013 г.;  3) медицинское сопровождение детей детского сада № 42 «Василёк» осуществляется медицинской сестрой ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА.
41.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе)	указать реквизиты	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды: № 02.145 от 09.04.2025г Показатели в норме.

	водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)		
42.	<b>Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации</b>		
43.	Наличие предписаний надзорных органов об устранении выявленных недостатков по антитеррористической защищенности объекта (территории)	<p>предписание/акт проверки (указать реквизиты)</p> <p>1) количество неустраненных недостатков;</p> <p>2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;</p> <p>3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;</p> <p>4) отчеты об устранении недостатков, Принимаемые меры по их устранению</p>	<p>В наличии Акт обследования и категорирования объекта (территории) от «12» октября 2022 г.</p> <p>1) не устранённых недостатков – 0 пунктов вышеуказанного акта;</p> <p>2) не устранённых недостатков, срок устранения которых истек - 0 пунктов вышеуказанного акта;</p> <p>3) план мероприятий не требуется, так как в ходе проведения проверки недостатки не выявлены;</p> <p>4) Отчёты не требуются так как план устранения недостатков не разрабатывался в связи с отсутствием необходимости.</p>
44.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	<p>Паспорт безопасности образовательной организации, установленная категория:</p> <p>Утвержден:</p> <p>Уполномоченный орган (дата) (сведения об актуализации)</p> <p>Согласован в подразделениях:</p> <p>1) ОВО по Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский»- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» (дата);</p>	<p>В соответствии с Актом обследования и категорирования объекта (территории) от «12» октября 2022 г. объект (территория) отнесён к IV категории опасности.</p> <p>Паспорт безопасности актуализирован и утвержден начальником Управления образования «16» марта 2022 г.</p> <p>Паспорт безопасности структурного подразделения МАДОУ детский сад «Росток» - детский сад № 42 «Василек». согласован в подразделениях:</p> <p>1) ОВО по Новоуральскому ГО и МО «поселок Уральский» - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» «11» марта 2022 г.</p>

		<p>2) ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России» (дата);</p> <p>3) Отдел в г.Новоуральск УФСБ России по Свердловской области (дата);</p>	<p>2) ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России» «11» марта 2022 г.</p> <p>3) Отдел в г. Новоуральск УФСБ России по Свердловской области «14» марта 2022 г.</p>
45.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Лицо, ответственное за антитеррористическую безопасность детского сада № 42 «Василёк» Маркина А. А., заведующий детским садом (приказ МАДОУ детский сад «Росток» от 09.01.2025 г. № 4 «О назначении ответственных лиц за антитеррористическую защищенность МАДОУ детский сад «Росток»).
46.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической безопасности	1) количество обученных сотрудников;	<p>1) Обучение на курсах повышения квалификации прошли:</p> <p>1.1. По антитеррористической защищенности в образовательных организациях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Маркина А. А., заведующий структурным подразделением – детский сад № 42</li> <li>- период обучения с 19.02.2024 г. по 27.02.2024 г.</li> <li>- по программе «Антитеррористическая защищенность объектов» (36 часов)- удостоверение о повышении квалификации № 5227 00022588, дата выдачи удостоверения – 27.02.2024 г., срок действия удостоверения – 5 лет.</li> </ul> <p>1.2. По работе с документами ограниченного распространения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Маркина А. А., заведующий структурным подразделением – детский сад № 42</li> <li>- период обучения с 09.04.2025 г. по 15.04.2025 г.</li> <li>по программе «Работа со служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в документах об антитеррористической защищенности объектов (территорий)» (36 часов) - удостоверение о повышении квалификации № 183104817927, дата выдачи удостоверения – 15.04.2025 г., срок действия удостоверения – 5 лет.</li> </ul>



			персонала и воспитанников при получении информации о нахождении на объекте взрывного устройства (или выявлении подозрительного предмета» с охватом 67 чел.
47.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	Планы эвакуации разработаны и утверждены директором МАДОУ детский сад «Росток» 02.02.2016 г. в количестве 3 штук, 08.07.2019 г. – 1 шт. В соответствии с требованиями пожарной безопасности размещены на путях эвакуации.
48.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Организация пропускного и внутриобъектового режимов в МАДОУ детский сад «Росток» регламентирована Инструкцией по организации круглосуточных охранных мероприятий, обеспечению ежедневного обхода (осмотра) уязвимых мест (участков), а также периодичности проверок (обхода и осмотра) зданий (строений, сооружений) объектов (территорий) структурных подразделений МАДОУ детский сад «Росток», систем подземных коммуникаций, утвержденной приказом МАДОУ детский сад «Росток» от 30.07.2021 г. № 129 «Об организации круглосуточных охранных мероприятий в МАДОУ детский сад «Росток».
49.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями ведомственной/вневедомственной охраны (указать реквизиты)	1) В дневное время физическая охрана объекта (территории) осуществляется штатным сотрудником. 2) Договор с частной охранной организацией не заключён, так как объект относится к 4 категории опасности по ППРФ № 1006 и не требует обязательной физической охраны.

50.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) вывод КТС в ОВО по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский»- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»;</p> <p>3) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>4) договор на реагирование (указать реквизиты);</p> <p>5) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>6) КТС не обслуживается (причина, меры)</p>	<p>1) Объект оснащён 3 (три) кнопками тревожной сигнализации, из них:  - 1 (одна) стационарная КТС (размещена возле помещения №11, 1 этаж);  - 2 (две) переносных КТС (1 - находится в кабинете заведующего детского сада, помещение № 24; 2 – в кабинете заведующего хозяйством, помещении № 22).  Все КТС в исправном состоянии, проверки осуществляются в соответствии с регламентом обслуживания, что подтверждено журналом технического обслуживания систем сигнализации и журналом ежедневной проверки их работоспособности;</p> <p>2) Система тревожной сигнализации (КТС) выведена на ПЦН ОВО по Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский» - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области (далее - Росгвардия) в круглосуточном режиме.</p> <p>3) Договор от «23» декабря 2024г. № 426 ТО/ДСР-286/24 на обслуживание системы тревожной сигнализации заключён с ООО ЧОО «ОХРАНА-Н» (Лицензия МЧС России № 66-06-2021-000148 от 28.08.2022года, срок действия-бессрочно).  Срок действия договора – до «31» декабря 2025г.</p> <p>4) Договор от «23» декабря 2024г. № 114/ТС-2025/ДСР-288/24 на оперативное реагирование на сигналы КТС заключён с Росгвардией. Срок действия договора – до «31» декабря 2025г.</p> <p>5) Нет, имеется в наличии;</p> <p>6) Нет, обслуживается.</p>
-----	---	--	--

51.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1) Экстренное оповещение о возникновении чрезвычайной ситуации осуществляется с использованием системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) через блок управления речевым оповещением с микрофоном, расположенным возле помещения №11, 1 этаж. Система оповещения находится в исправном состоянии, проверки осуществляются обслуживающей организацией в соответствии с регламентом обслуживания, что подтверждено журналом технического обслуживания и актами проведения практических тренировок по эвакуации;</p> <p>2) Договор от «23» декабря 2024г. № 114/ДСР-291/24 на обслуживание СОУЭ заключён с ООО «Технадзор» (Лицензия МЧС России № 66-06-2013-005535 (ЛО14-00101-66/00130920) от 22.08.2022г., срок действия- бессрочно). Срок действия договора – до 31.12.2025г.</p> <p>3) Нет, имеется в наличии;</p> <p>4) Нет, обслуживается.</p>
52.	Система охранной сигнализации	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p> <p>5)</p>	<p>1) Здание не оборудовано ОС, в связи с отсутствием требований к обязательному оснащению;</p> <p>2) Отсутствует;</p> <p>3) Отсутствует;</p> <p>4) Не обслуживается, т.к. объект не оборудован ОС в связи с отсутствием требований к обязательному оснащению.</p>

		б)	
53.	Система видеонаблюдения	<p>1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации);</p> <p>2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру);</p> <p>3) вывод изображения;</p> <p>4) договор на обслуживание (указать реквизиты)</p> <p>5) срок архивирования и хранения данных</p>	<p>1) в детском саду № 42 «Василёк» смонтирована система видеонаблюдения, обеспечивающая непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории);</p> <p>2) на объекте (территории) детского сада № 42 установлено 13 видеокамер, из них:  - внутренних видеокамер - 6 шт. (вид видеокамер - «аналоговые»), разрешение видеокамер - двухмегапиксельные, модель видеокамер - TANTOS TSr-UV1622 Eco (TSi – Pe25VP);  - наружных по периметру здания – 7 шт. вид видеокамер - «аналоговые»), разрешение видеокамер - двухмегапиксельные, модель видеокамер - TANTOS TSr-UV1622 Eco (TSi – Pe25VP);</p> <p>3) изображение с видеокамер выведено на 1 монитор, расположенный в кабинете заведующего структурным подразделением – детский сад № 42 «Василёк»;</p> <p>4) Договор от «01» января 2025г. № ТО/12-2025/ДСР-48/25 на техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения заключён с ИП Тунёвым И.Г..  Срок действия договора – до 31.12.2025г.</p> <p>5) система видеонаблюдения обеспечивает архивирование и хранение данных в течение одного месяца.</p>

54.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в ОВО по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский»- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»	1) наличие поста охраны;  2) наличие на посту охраны: - системы видеонаблюдения; - системы охранной сигнализации; - средств передачи тревожных сообщений в Росгвардию; 3) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) не требуется (в соответствии с требованиями ППРФ № 1006); 2) отсутствует;  3) Отсутствует.
55.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) не требуется (в соответствии с требованиями ППРФ № 1006); 2) пост охраны не требуется.
56.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие, количество, размещение;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) объект не подлежит оснащению металлодетектором;  2) отсутствует, т.к. объект не подлежит оснащению металлодетектором
57.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) СКУД не установлен, т.к. объект не подлежит оснащению в соответствии с требованиями нормативных документов; 2) не требуется, так как СКУД отсутствует;  3) да, отсутствует, так как в соответствии нормативными документами не подлежит оснащению СКУД; 4) не обслуживается, в связи с отсутствием СКУД.
58.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) количество ворот всего;  2) количество ворот, имеющих жесткую фиксацию их створок в	1) для въезда автотранспорта на территорию детского сада № 42 «Василёк» имеются одни ворота;  2) Ворот с жесткой фиксацией створок в закрытом положении нет, т.к. объект (территория) относится к 4

		<p>закрытом положении;</p> <p>3) причина отсутствия жесткой фиксации створок ворот в закрытом положении и принимаемые меры</p>	<p>категории опасности и в соответствии с ППРФ № 1006 или ПП РФ № 202 не требуется обеспечения жесткой фиксации створок в закрытом положении;</p> <p>3) Жесткая фиксация створок ворот в закрытом положении не требуется, так как объект (территория) отнесён к 4 категории опасности по ППРФ № 1006 или ППРФ № 202.</p>
59.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	<p>1) наличие;</p> <p>2) отсутствует (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1) контрольно-пропускные пункты при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) отсутствуют;</p> <p>2) отсутствует, так как объект (территория) отнесён к IV категории опасности по ППРФ № 1006 и не подлежит оснащению контрольно-пропускными пунктами.</p>
60.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	<p>1) наличие;</p> <p>2) отсутствует (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1) въезды на объект (территорию) не оснащены средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами;</p> <p>2) отсутствует, т.к. в соответствии с требованиями законодательства не подлежит оснащению средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами.</p>
61.	Ограждение образовательной организации	<p>1) наличие ограждения;</p> <p>2) состояние ограждения</p>	<p>1) для предотвращения доступа транспортных средств и посторонних лиц на территорию ОО имеется ограждение по периметру согласно проектной документации;</p> <p>2) состояние ограждения удовлетворительное.</p>
62.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	<p>1) наличие;</p> <p>2) исправность</p>	<p>1) объект (территория) детского сада № 42 «Василёк» оснащён системой наружного освещения в полном объеме;</p> <p>2) система наружного освещения находится в исправном состоянии.</p>
63.	<b>Раздел 7. Информационная безопасность</b>		
64.	Проведение ревизии библиотечного	даты проверок (указать реквизиты)	Ревизия библиотечного фонда на выявление литературы,

	фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	документа)	содержащей материалы экстремистской направленности проводится комиссией 1 раз в 3 месяца в соответствии с приказом МАДОУ детский сад «Росток» от 03.06.2024 г. № 144, что подтверждается актами: от 02.09.2024 г., от 10.12.2024 г., от 04.03.2025 г., 05.06.2025 г. Федеральный список экстремистских материалов обновлен 31.05.2025г.
65.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	Отсутствует доступ обучающихся к сети Интернет.
66.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет, в т.ч. имеющих доступ для обучающихся	указать количество компьютеров: 1) всего – 2) администрации учреждения – 3) с доступом для обучающихся –	К сети интернет подключены – 3 компьютера, к которым имеется доступ только сотрудников детского сада № 42 «Василёк» (без доступа воспитанников)
67.	Наличие договорных обязательств с провайдером, в т.ч. на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Договор с провайдером на предоставление услуги по контент-фильтрации отсутствует, так как отсутствует доступ обучающихся к сети Интернет.
68.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	Контент-фильтрация на компьютеры не установлена, так как отсутствует доступ воспитанников к сети Интернет.
69.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Проверка исправности контентной фильтрации не проводится, так как отсутствует доступ воспитанников к сети Интернет.
70.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	В детском саду № 42 «Василёк» назначено лицо, ответственное за информационную безопасность: заведующий детским садом Маркина А. А. (приказ МАДОУ детский сад «Росток от 04.06.2025 г. № 192 «Об обеспечении информационной безопасности в МАДОУ детский сад «Росток»).
71.	Принятие организационно-технических мер по повышению защищенности информационной инфраструктуры ОУ и	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации о принятии	В соответствии с приказом МАДОУ детский сад «Росток от 04.06.2025 г. № 192 «Об обеспечении информационной безопасности в МАДОУ детский сад

	устранению уязвимостей программного обеспечения по указаниям Министерства образования и молодежной политики Свердловской области	дополнительных мер безопасности с введением ограничений для пользователей, информацию о выполнении мероприятий	«Росток», определены дополнительные меры информационной безопасности, назначено ответственное лицо, осуществляющее контроль за соблюдением правил использования информационной инфраструктуры Маркина А. А., заведующий структурным подразделением. Информация о выполнении мероприятий докладывается директору МАДОУ детский сад «Росток» один раз в месяц, последняя дата проверки 25.06.2025 г.
72.	<b>Раздел 8. Безопасность дорожного движения</b>		
73.	Безопасность школьных перевозок	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);</li> <li>2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);</li> <li>3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);</li> <li>4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;</li> <li>5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;</li> <li>6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);</li> <li>7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);</li> </ol>	На балансе ОО отсутствует транспортное средство для перевозки воспитанников в образовательную организацию.

		8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение 10) Порядок организации школьных перевозок в новом учебном году	
74.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)	1) Паспорт дорожной безопасности (далее - Паспорт) в наличии, в том числе визуализированный в виде стенда; 2) Паспорт утвержден 25.08.2018г.; 3) Паспорт согласован в ОГИБДД МУ МВД России по НГО и МО «п. Уральский» 25.08.2018г.;  4) Паспорт согласован с Главой Новоуральского городского округа 25.08.2018г.
75.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	В детском саду № 42 «Василёк»: 1) отсутствует уличная площадка по обучению детей правилам дорожного движения  2) в наличии 1 учебно-тренировочный перекресток по обучению детей правилам дорожного движения 3) отсутствует велоплощадка по обучению детей правилам дорожного движения МАУ ДО «СЮТ» организовано сетевое взаимодействие с МАДОУ детский сад «Росток» по использованию: - специализированного кабинета по изучению основ безопасности дорожного движения, оборудованного учебно-методическими и демонстрационными материалами, мультимедийной и компьютерной техникой, автотренажёром; - детского автогородка, как учебно-методического центра по обучению детей образовательных учреждений

			города основам безопасности дорожного движения. Договор о сотрудничестве между МАДОУ детский сад «Росток» и МАУ ДО «СЮТ» от 02.09.2024 г. № 44/01-11/ДСР-224/24
76.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	1) отсутствует класс «Светофор»; 2) отсутствуют элементы класса «Светофор».
77.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	В дополнение к визуализированному паспорту дорожной безопасности образовательной организации имеются уголки безопасности дорожного движения» в количестве 5 шт., которые расположены в групповых помещениях детского сада № 42 «Василёк» и центральном фойе.
78.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключая их движение по проезжей части	1) ограждение территории, исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода, в наличии;  2) количество пешеходных переходов соответствующих ГОСТ Р52289–2004 - 6 шт., из них 4 регулируемых, 2 нерегулируемых;  3) тротуары на маршрутах движения детей, исключая их движение по проезжей части, в наличии; состояние удовлетворительное.
79.	Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности	наличие/отсутствие	Площадок (помещений) для хранения средств индивидуальной мобильности в детском саду № 42 «Василёк» не имеется
80.	<b>Раздел 9. Охрана труда</b>		
81.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказом МАДОУ детский сад «Росток» от 09.01.2025 г. № 1 «Об организации обеспечения охраны труда в МАДОУ детский сад «Росток» ответственным за охрану труда назначен заведующий структурным подразделением – детский сад № 42 «Василёк» Маркина А. А.

82.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор МАДОУ детский сад «Росток» на 2024-2027 гг., принят общим собранием трудового коллектива МАДОУ д/с «Росток» 25.10.2024г., протокол № 42. Зарегистрирован ГКУ СЗН Свердловской области «Новоуральский ЦЗ» от 15.11.2024г. № 15-К
83.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);	<p>1) Обучение прошли:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- заведующий структурным подразделением – детский сад № 42 «Василек» Маркина А. А.:</li> <li>- по программе «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» (20 ч.) в ООО «Учебный центр ТрудЭксперт», регистрационный номер записи о прохождении проверки знания требований ОТ в реестре обученных по ОТ лиц № 41832937 от 27.02.2024 г., протокол № 267/2024/3 от 27.02.2024г.;</li> <li>- по программе «Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, идентифицированных в рамках системы управления охраной труда в организации и оценки профессиональных рисков» (20 ч.) в ООО «Учебный центр ТрудЭксперт», регистрационный номер записи о прохождении проверки знания требований ОТ в реестре обученных по ОТ лиц № 41832938 от 27.02.2024 г. протокол № 267/2024/3 от 27.02.2024г.;</li> <li>- по программе «Использование (применение) средств индивидуальной защиты» (16 ч.) в ООО Учебный центр «Развитие», регистрационный номер в реестре обученных по ОТ лиц № 106947044 от 17.02.2025 г., протокол № ОТ(Б)25/25 от 17.02.2025г.;</li> <li>- старший воспитатель Турухина Н. Ю.:</li> <li>- по программе «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» (16 ч.) в ЧУ ДПО «ФИПК», протокол № 1186 от 16.06.2023 г.;</li> <li>- по программе «Преподаватель, обучающий приемам</li> </ul>

		<p>2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)</p>	<p>оказания первой помощи пострадавшим» (в объеме 72 ч.) в ЧУ ДПО «ФИПК», протокол № 297 от 09.03.2023 г.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по программе ОТ в ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний», (40 ч.), протокол ОТ-591 от 24.07.2021 г.</li> <li>- по программе «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков» (16 ч.) в ЧУ ДПО «ФИПК», протокол № 1189 от 16.06.2023;</li> </ul> <p>2) Уполномоченный по ОТ Поздеева Е. В.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия безопасности» по программе «Охрана труда руководителей и специалистов» (40 ч.), протокол № 2021-11833Д от 05.07.2021 г.;</li> <li>- в ООО «Международном центре образования и социально-гуманитарных исследований» по программе «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» (22 ч.), протокол № 67 от 31.10.2022 г.;</li> <li>- по программе «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» (16 ч.) в ЧУ ДПО «ФИПК», протокол № 1186 от 16.06.2023 г.;</li> <li>- по программе «Преподаватель, обучающий приемам оказания первой помощи пострадавшим» (в объеме 72 ч.) в ЧУ ДПО «ФИПК», протокол № 297 от 09.03.2023 г.</li> <li>- по программе «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков» (16 ч.) в ЧУ ДПО «ФИПК», протокол № 1189 от 16.06.2023;</li> </ul>
--	--	--	---

84.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	Имеется «План мероприятий по выполнению требований охраны труда в МАДОУ детский сад «Росток» на 2025г.», утвержденный приказом МАДОУ детский сад «Росток» № 1 от 09.01.2025г.
85.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	<p>Инструкции по охране труда в наличии:</p> <p>ИОТ.001-2022 Для всех работников;</p> <p>ИОТ.002-2022 Для воспитателя (специалиста, работающего с детьми);</p> <p>ИОТ.003-2022 Для дворника;</p> <p>ИОТ.004-2022 Для кастелянши;</p> <p>ИОТ.005-2022 Для кладовщика;</p> <p>ИОТ.006-2022 Для кухонного рабочего;</p> <p>ИОТ.007-2022 Для младшего воспитателя;</p> <p>ИОТ.008-2022 Для плотника;</p> <p>ИОТ.009-2022 Для повара;</p> <p>ИОТ.010-2022 Для машиниста по стирке и ремонту спецодежды;</p> <p>ИОТ.012-2022 Для уборщика служебных помещений</p> <p>ИОТ.013-2022 Для инструктора по физической культуре;</p> <p>ИОТ.014-2022 По электробезопасности в объеме I квалификационной группы для лиц неэлектротехнического персонала;</p> <p>ИОТ.015-2022 При работе с канцелярским инструментом, в том числе при подготовке документов для архивного хранения;</p> <p>ИОТ.016-2022 При работе с копировально-множительной техникой;</p> <p>ИОТ.017-2022 При работе с персональным ЭВМ;</p> <p>ИОТ.018-2022 При работе с ручным слесарным инструментом;</p>

			<p>ИОТ.019-2022 При эксплуатации весоизмерительного оборудования;</p> <p>ИОТ.020-2022 При эксплуатации технологического оборудования массового питания;</p> <p>ИОТ.021-2022 Для работников сторонних организаций;</p> <p>ИОТ.022-2022 При эксплуатации ручного аккумуляторного электроинструмента для скашивания травы;</p> <p>ИОТ.024-2022 При работе с посудомоечной машиной;</p> <p>ИОТ-ТП-2022 Инструкция по охране труда при организации и проведении прогулок в теплый период с воспитанниками детских садов МАДОУ детский сад «Росток»;</p> <p>ИОТ-ЗП-2022 Инструкция по охране труда при организации и проведении прогулок в зимний период с воспитанниками детских садов МАДОУ детский сад «Росток»;</p> <p>ИООЖ и ЗД-2022 Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей в МАДОУ детский сад «Росток».</p>
86.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	<p>Наличие журналов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте (первичного, повторного, внепланового, целевого);</li> <li>- Журнал регистрации инструктажей для работников сторонних организаций.</li> </ul>
87.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	<p>Инструктажи по охране труда проводятся в соответствии РД СУОТ-028.2022 «Положение о порядке обучения по ОТ и проверки знаний требований ОТ работников»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вводный инструктаж при приеме на работу;</li> <li>- первичный инструктаж в первый день работы на рабочем месте;</li> <li>- повторный инструктаж два раза в год;</li> <li>- внеплановый и целевой инструктаж в соответствии с приказом директора и по мере необходимости.</li> </ul>

88.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	<p>1) количество рабочих мест, всего;</p> <p>2) количество аттестованных рабочих мест;</p> <p>3) количество неаттестованных рабочих мест;</p> <p>4) планируемые сроки аттестации</p>	<p>1) количество рабочих мест, всего – 20;</p> <p>2) количество рабочих мест по условиям специальной оценки условий труда – 20;</p> <p>3) количество неаттестованных рабочих мест - 0</p> <p>4) специальная оценка условий труда проведена в декабре 2021 г., в апреле 2024г., в марте 2025г. Планируемые сроки СОУТ – ноябрь 2026г</p>
89.	<b>Раздел 10. Ремонтные работы</b>		
90.	Проведение капитального ремонта	виды работ	Капитальный ремонт не проводился
91.	Проведение текущего ремонта	виды работ	- Текущий ремонт деревянных чердачных конструкций по обработке огнезащитным составом
92.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2025 год и последующие годы	<p>Имеется перспективный План капитального и текущего ремонта на 2025-2026 гг.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- капитальный ремонт по замене деревянных оконных блоков на ПВХ конструкции</li> <li>- капитальный ремонт по замене наружных дверных блоков</li> </ul>