

**АКТ**  
**готовности образовательной организации**  
**Новоуральского городского округа Свердловской области**  
**к 2025/2026 учебному году**

составлен «27» июня 2025 г.

1. Полное наименование образовательной организации

(в соответствии с уставом):

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского городского округа – детский сад «Росток» (МАДОУ детский сад «Росток»), обособленное структурное подразделение – детский сад № 47 «Чебурашка»

2. Юридический адрес (в соответствии с уставом):

624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Победы, д. 28Б

3. Фактический адрес:

624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Автозаводская, д. 30А

(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)

4. Год постройки здания: 1974

(при наличии нескольких зданий – перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон

Волкова Наталья Викторовна, заведующий структурным подразделением – детский сад № 47 «Чебурашка», тел. +7 (34370) 3-20-56

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с постановлением Администрации Новоуральского городского округа «О приёмке образовательных организаций к новому 2025-2026 учебному году» от 17.04.2025 № 826-а, приказом Управления образования Администрации Новоуральского городского округа «О подготовке муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению образования Администрации Новоуральского городского округа, к 2025/2026 учебному году» от 24.04.2025 № 226, приказом МАДОУ детский сад «Росток» «О проведении оценки готовности структурных подразделений МАДОУ детский сад «Росток» к 2025/2026 учебному году» от 04.06.2025 № 189

(полное наименование правового акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии:

Скворцова Наталия Юрьевна, директор МАДОУ детский сад «Росток»

(Ф.И.О., должность)

7.2. Заместитель председателя комиссии:

Пискунова Татьяна Леонидовна, заместитель директора по административно-хозяйственной работе МАДОУ детский сад «Росток»

(Ф.И.О., должность)

7.3. Члены комиссии (указать Ф.И.О., должность):

Савичева Светлана Алексеевна, заместитель начальника Управления образования Администрации Новоуральского городского округа;

Мехряков Юрий Владимирович, инспектор отделения организации и осуществления ФГПН отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России»;

Высотина Елена Евгеньевна, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения, ОГАИ МУ МВД России по ЗАТО г. Новоуральск и п. Уральский Свердловской области;

Швыряев Алексей Анатольевич, старший инспектор группы ООО ПОО ОВО по Новоуральскому ГО и МО п. Уральский - филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Свердловской области;

Абдулова Ирина Васильевна, специалист гражданской обороны МАДОУ детский сад «Росток»;

Мусина Валентина Фёдоровна, инженер МАДОУ детский сад «Росток»;

Снигирева Александра Юрьевна, председатель профсоюзного комитета МАДОУ детский сад «Росток»;

Шитова Наталья Анатольевна, специалист по охране труда МАДОУ детский сад «Росток»

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:

Структурное подразделение – детский сад № 47 «Чебурашка» Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского округа – детский сад «Росток»

(полное наименование образовательной организации)

к 2025/2026 учебному году готова

(готова / не готова)

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_

  
подпись

Скворцова Н.Ю.

Заместитель председателя комиссии: \_\_\_\_\_

  
подпись

Пискунова Т.Л.

Члены комиссии: \_\_\_\_\_

  
подпись


Савичева С.А.

  
подпись

Мехряков Ю.В.

  
подпись


Высотина Е.Е.

  
подпись


Швыряев А.А.

  
подпись


Абдулова И.В.

  
подпись

Мусина В.Ф.

  
подпись

Снигирева А.Ю.

  
подпись

Шитова Н.А.

Номер строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	<b>Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области</b>		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	1) Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского округа – детский сад «Росток» (новая редакция), утвержден Постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 07.09.2020 г. № 1779-а, с изменениями, утвержденными Постановлением Администрации НГО от 09.08.2023 № 2308-а; 2) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 01.07.2013 г. серия 66 № 007161457; 3) Положение об обособленном структурном подразделении – детский сад № 47 «Чебурашка» МАДОУ детский сад «Росток», утверждено приказом МАДОУ детский сад «Росток» от 30.12.2021 г. № 222.
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права, выдано управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, дата выдачи 12.09.2013 г., кадастровый (или условный) номер 66-66-31/066/2006-530 Запись регистрации № 66-66-31/013/2013-44 от 12.09.2013г. Вид права: оперативное управление
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Свидетельство (серия №) о государственной регистрации права, выдано управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, дата выдачи 13.09.2013 г., кадастровый (или условный) номер 66:57:0102016:6 Запись регистрации № 66-66-31/013/2013-41 от 13.09.2013 г. Вид права: постоянное (бессрочное) пользование
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных,	1) Лицензия на право ведения образовательной деятельности № Л035-01277-66/00195461, выдана МО СО 28.12.2014 г. бессрочно, имеется приложение к лицензии; Выписка из реестра лицензий по состоянию на 09.06.2025; 2) данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу МАДОУ

		указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации	детский сад «Росток»;  3) дошкольное образование; дополнительное образование детей и взрослых;  4) Государственная аккредитация образовательной деятельности не проводится (ст.92, ч.2 Федерального закона № 273-ФЗ)
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить);          2) отсутствуют	1) Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования детского сада № 47, утверждена приказом МАДОУ детский сад «Росток» от 31.08.2023 № 179; - Адаптированная основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования детского сада № 47 для детей с задержкой психического развития, утверждена приказом МАДОУ детский сад «Росток» от 31.08.2023 № 179; - Адаптированная основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования детского сада № 47 для детей с тяжелыми нарушениями речи, утверждена приказом МАДОУ детский сад «Росток» от 31.08.2023 № 179; - Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической направленности «Палитра детства», утверждена приказом МАДОУ детский сад от 31.08.2022 г. № 174; - Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеобразовательная программа познавательной направленности «Конструирование», утверждена приказом МАДОУ детский сад «Росток» от 31.08.2022 г. № 174; - Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеобразовательная программа познавательной направленности «Мы-исследователи», утверждена приказом МАДОУ детский сад «Росток» 31.08.2022 г. № 174; 2) Нет, имеются.
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	1) Имеется проект Программы развития МАДОУ детский сад «Росток» на 2025-2027 гг. 2) -

8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2025-2026 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	1) Имеется проект годового плана работы МАДОУ детский сад «Росток» на 2025/2026 учебный год. 2) Приказ о разработке Плана работы МАДОУ детский сад «Росток» на 2025/2026 уч.г. от 25.04.2025 г. № 142.
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1) всего 1 (одно) здание; 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) – отсутствует.
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1) Детский сад работает в одну смену с 6 час.30 мин. до 18 час.30 мин. 2) 9 групп, количество обучающихся 169 чел. 3) нет
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	1) Проектная численность воспитанников – 280 чел., типовой проект № 2С-04-12867 2) количество групп по комплектованию – 9; 3) планируемое количество воспитанников на момент проверки – 169; 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий - 0 чел.; 5) Превышение допустимой численности воспитанников – отсутствует

12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	1) По штатному расписанию: Администрация - 1 Учителя - 0 Воспитатели – 21 Мастера производственного обучения - 0  Научные работники - 0 Медицинские работники - 0 Иные работники – 30 2) По факту: Администрация - 1 Учителя - 0 Воспитатели - 21 Мастера производственного обучения - 0  Научные работники - 0 Медицинские работники - 0 Иные работники - 30 3). Наличие вакансий: нет
13.	<b>Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащённость образовательного процесса</b>		
14.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	1) Акт осмотра, промывки и ревизии систем холодного, горячего водоснабжения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации и санитарно-технических приборов от 18.06.2025 г. 2) Акт промывки системы отопления зданий от 18.06.2025 г.
15.	Оснащённость ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	Оснащённость детской мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами составляет 100% в соответствии с разделом 2 п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Обеспечение учебниками не требуется.
17.	Оснащённость мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	Мастерские в здании детского сада отсутствуют
18.	<b>Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации</b>		
19.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала		Имеется отдельный спортивный зал (помещение № 18, первый этаж), готов к эксплуатации. Акт от 03.06.2025 г.

20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	Имеется спортивное оборудование и инвентарь в необходимом количестве, готово для дальнейшей эксплуатации. Спортивное оборудование и инвентарь соответствуют стандартам: ГОСТ Р 52301 – 2013, ГОСТ Р 55677-2013, ГОСТ Р 56433-2015, ГОСТ Р 56434-2015, ГОСТ Р 56435-20115, ГОСТ Р 56438-2015. Имеются сертификаты соответствия: № РОСС RU. НВ56.Н02387, № РОСС RU.МР17.Н00006, № РОСС RU.АИ32.Н09402, № РОСС RU.МР17.Н00042
21.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		- имеется спортивная площадка в количестве 1 шт., в работоспособном состоянии. Акт от 24.04.2025 г. № 1. Сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования: - скамья парковая - 6 шт. (сертификат № РОСС RU.ПЦ01.Н03993); - бум детский гимнастический «Гимнаст» - 1 шт. (сертификат № РОСС RU.НА34.Н06186); - лаз «Лиана» - 1 шт. (сертификат № РОСС RU.НА52.Н01170); - шведская стенка «Мальш» - 1 шт. (сертификат № РОСС RU.НА52.Н01170); - брусья детские – 2 шт. (сертификат № РОСС RU.НА52.Н01170); - баскетбольная стойка «Мальш» - 1 шт. (сертификат № РОСС RU.НА52.Н01170).
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Акт испытания гимнастических снарядов и оборудования от 03.06.2025 г.
23.	<b>Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации</b>		
24.	Наличие предписаний ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России»	1) предписание / акт (указать реквизиты) 2) количество неустранённых нарушений; 3) количество неустранённых нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утверждён); 5) отчеты об устранении нарушений	1) Предписания Отдела ФГПН ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России» отсутствуют. 2) Неустранённых нарушений – 0, так как отсутствует предписание Отдела ФГПН ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России». 3) Неустранённых нарушений, срок устранения которых истек – 0, так как отсутствует предписание Отдела ФГПН ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России». 4) Не требуется, так как отсутствует предписание ГПН.  5) Не требуется, так как отсутствует предписание ГПН.

25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	<p>Лицо, ответственное за ПБ в детском саду № 47 «Чебурашка» Волкова Н.В., заведующий структурным подразделением. Приказ от 09.01.2025 г. № 6 «О назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности».</p> <p>Лица, ответственные за пожарную безопасность помещений заведующий хозяйством Бастрыкина Т.В., воспитатели, специалисты, работники пищеблока, прачечной. Распоряжение от 09.01.2025 г. № 6 «О назначении ответственных за противопожарное состояние в структурном подразделении – детский сад № 47».</p>
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	<p>1) обучение руководителя организации пожарнотехническому минимуму или по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по программе профессиональной переподготовки (250 час.);</li> <li>- по программе повышения квалификации (16 час.).</li> </ul> <p>(наличие документа, указать реквизиты);</p> <p>2) наличие обученного ответственного в организации;</p>	<p>1) В соответствии с требованиями приказа МЧС России от 18.11.2021 г. № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» (по желанию) прошли обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности – программа повышения квалификации: заведующий структурным подразделением – детским садом № 47 «Чебурашка» Волкова Н. В. обучена с 16.04.2025 г. по 18.04.2025 г. в ООО УЦ «Развитие», имеющем лицензию № Л035-01265-18/00647574 от 13 апреля 2023., со сроком действия – бессрочно, по дополнительной профессиональной программе «Обучение мерам пожарной безопасности для руководителей организаций и ответственных лиц», в объеме 24 часа. По результатам обучения выдано удостоверение о повышении квалификации № 183104817929 от 18.04.2025 г., регистрационный номер № 0124-25;</p> <p>2) В соответствии с требованиями приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» - по программе повышения квалификации с 19.02.2024 г. по 27.02.2024 г. обучена Бастрыкина Т.М., заведующий хозяйством, являющийся ответственным за пожарную безопасность в структурном подразделении – детский сад № 47 и проведение</p>

		<p>3) обучение сотрудников ППБ;</p>	<p>противопожарного инструктажа, в ООО «УЦ ТрудЭксперт», имеющей лицензию № Л035-01281-52/00211474 от 15 октября 2021 г. со сроком действия – бессрочно, по программе повышения квалификации «Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности», в объеме 16 ч. По результатам обучения выдано удостоверение о повышении квалификации № 5227 00022595 от 27.02.2024 г., регистрационный номер 4412.</p> <p>3) В соответствии с порядком обучения по программам противопожарных инструктажей, утвержденных приказом по МАДОУ детский сад «Росток» от 09.12.2024 г. № 280 «Об организации обучения работников МАДОУ детский сад «Росток» по вопросам пожарной безопасности в 2025 г. проведены:</p> <p>3.1.1 Повторный противопожарный инструктаж для сотрудников структурного подразделения – детский сад № 47 «Чебурашка» проведен 16.01.2025 г. по разработанной и утвержденной Программе повторного противопожарного инструктажа, утвержденного приказом МАДОУ детский сад «Росток» от 28.02.2022 г. № 64 «Об организации проведения противопожарных инструктажей в МАДОУ детский сад «Росток» с охватом 50 человек. Запись в журнале противопожарных инструктажей от 16.01.2025 г.;</p> <p>3.1.2 Внеплановый противопожарный инструктаж для сотрудников структурного подразделения – детский сад № 47 «Чебурашка» проведен 14.04.2025 г. по разработанной и утвержденной Программе повторного противопожарного инструктажа, утвержденного приказом МАДОУ детский сад «Росток» от 28.02.2022 г. № 64 «Об организации проведения противопожарных инструктажей в МАДОУ детский сад «Росток» с охватом 50 человек. Запись в журнале противопожарных инструктажей от 14.04.2025 г.;</p> <p>3.1.3 Внеплановый противопожарный инструктаж для сотрудников структурного подразделения – детский сад № 47 «Чебурашка» проведен 23.04.2025 г. по разработанной и утвержденной Программе повторного противопожарного инструктажа,</p>
--	--	-------------------------------------	--

		<p>утвержденного приказом МАДОУ детский сад «Росток» от 28.02.2022 г. № 64 «Об организации проведения противопожарных инструктажей в МАДОУ детский сад «Росток» с охватом 50 человек. Запись в журнале противопожарных инструктажей от 23.04.2025 г.;</p> <p>3.1.4 Внеплановый противопожарный инструктаж для сотрудников структурного подразделения – детский сад № 47 «Чебурашка» проведен 09.06.2025 г. по разработанной и утвержденной Программе повторного противопожарного инструктажа, утвержденного приказом МАДОУ детский сад «Росток» от 28.02.2022 г. № 64 «Об организации проведения противопожарных инструктажей в МАДОУ детский сад «Росток» с охватом 50 человек. Запись в журнале противопожарных инструктажей от 09.06.2025 г.;</p> <p>3.1.5 Целевые инструктажи проведены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в соответствии с требованиями Положения по эксплуатации установок пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах Новоуральского городского округа, (утверждено постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 22 февраля 2007 года № 295-а) с Бастрыкиной Татьяной Михайловной, заведующим хозяйством - лицом, ответственным за эксплуатацию АПС и оперативного персонала по контролю за состоянием установок АПС (охват 11 чел.), согласно Приказа от 01.06.2023 № 124, по специальной программе по противопожарному инструктажу для лиц, ответственных за эксплуатацию АПС, оперативного персонала, обслуживающего АПС в МАДОУ детский сад «Росток», утверждённой 01.06.2023 г. заместителем директора МАДОУ детский сад «Росток» Т.Л. Пискуновой. Результаты обучения отражены в журнале противопожарных инструктажей от 10.02.2025 г.;</li> </ul> <p>3.2 Обучение сотрудников по пожарной безопасности проводится ежеквартально в соответствии с Планом-графиком проведения бесед с работниками МАДОУ детский сад «Росток» по вопросам пожарной безопасности в 2025 году, утверждённым 09.12.2024 г. директором МАДОУ детский сад «Росток», разработанным в соответствии с Тематическим планом обучения работников организаций, расположенных на территории Новоуральского ГО, по вопросам пожарной безопасности в 2025 году (утверждён Постановлением Главы НГО «Об организации обучения</p>
--	--	--

		<p>4) обучение обучающихся ППБ;</p> <p>5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной</p>	<p>работников организаций, расположенных на территории НГО по вопросам пожарной безопасности» от 03.12.2024 № 3351-а).</p> <p>Согласно вышеуказанного плана в 2025 году проведено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Обучение по теме № 1 проведено 20.03.2025 г. с охватом 50 чел. (запись в журнале учета противопожарных инструктажей от 20.03.2025 г.);</li> <li>- Обучение по теме № 2 проведено 26.05.2025 г. с охватом 50 чел. (запись в журнале учета противопожарных инструктажей от 26.05.2025 г.);</li> <li>- Обучение практическому применению первичных средств пожаротушения (огнетушители, внутренний противопожарный водопровод) проведено 27.01.2025 г. с охватом 52 чел. (протокол от 27.01.2025 г. № 1);</li> <li>- Обучение практическому применению первичных средств пожаротушения (огнетушители, внутренний противопожарный водопровод) проведено 11.04.2025 г. с охватом 51 чел. (протокол от 11.04.2025 г. № 2);</li> </ul> <p>3.3 В соответствии с приказом МЧС России от 16.12.2024 № 1120 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования, и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» и письмом Управления образования от 25.02.2025 № 314/01-21 (вступает в силу с 01.09.2025) разработаны новые программы противопожарных инструктажей (<i>вводный, первичный, повторный</i>) и утверждены приказом от 19.06.2025 г. № 200.</p> <p>4) Обучение воспитанников детского сада ППБ с периодичностью 1 раз в месяц проводится в соответствии с Методическими материалами по ознакомлению обучающихся (воспитанников) МАДОУ детский сад «Росток» с основами безопасного поведения в быту, на улице и в детском саду при проведении различных мероприятий, утверждёнными приказом МАДОУ детский сад «Росток» от 15.05.2017 г. № 78/1. Обучение проведено 05.09.2024 г., 26.09.2024 г., 23.10.2024 г., 03.11.2024 г., 19.12.2024 г., 23.01.2025 г., 12.02.2025 г., 04.03.2025 г., 09.04.2025 г., 14.05.2025 г., 02.06.2025 г. охват 166 чел.</p> <p>5) Эвакуационные учения с работниками, воспитанниками и иными</p>
--	--	---	--

		<p>противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)</p>	<p>лицами, находящимися в детском саду, проводятся в соответствии с Тематическим планом основных мероприятий МАДОУ детский сад «Росток» в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2025 учебный год, утвержденным приказом МАДОУ детский сад «Росток» от 27.12.2024 г. № 294; Постановлением Главы НГО от 13.08.2024 г. № 2416-а «О противопожарных мероприятиях на осенне-зимний пожароопасный период 2024-2025 годов», Постановление АНГО от 26.02.2025 г. № 418-а «О противопожарных мероприятиях в Новоуральском городском округе на весенне-летний пожароопасный период 2025 г.»; Месячниками безопасности, утв. приказами от 20.03.2025 г. № 117 «Об организации противопожарных мероприятий на весенне-летний пожароопасный период 2025 г.», от 19.03.2025 г. № 116 «О проведении Дня защиты детей в МАДОУ детский сад «Росток». По результатам эвакуационных учений оформлены акты от 10.09.2024 г. № 4, от 11.10.2024 г. № 5, от 16.05.2025 г. № 1.</p>
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	<p>1) достаточность имеющихся средств;</p> <p>2) наличие журнала учета средств;</p> <p>3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена</p>	<p>1) Структурное подразделение - детский сад № 47 «Чебурашка» оснащен 16 огнетушителями марки ОП-5 (3) в соответствии с расчетом необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (в помещениях) в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара, выполненным в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. ППРФ от 16.09.2020 № 1479); Расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты со схемой их размещения утверждён директором МАДОУ детский сад «Росток» 05.07.2022 г.</p> <p>2) Журнал учета средств пожаротушения в наличии, заполняется регулярно;</p> <p>3) Проверка, техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей производится лицом, ответственным за пожарную безопасность в структурном подразделении - детском сад № 47 «Чебурашка» и обслуживающей организацией ООО «Виола-прим» (Лицензия № 4-Б/001104 от 15.08.2013 г. без срока действия) по договору от 03.06.2025 г. № 043/ДСР-159/25.</p> <p>Результаты проверки состояния огнетушителей занесены в специальный журнал «Учёта и технического обслуживания огнетушителей и внутренних пожарных кранов».</p>

			<p>Результаты технического обслуживания и перезарядки огнетушителей занесены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в акт проверки огнетушителей от 20.06.2025 г.</li> <li>- в специальный журнал «Учёта и технического обслуживания огнетушителей и внутренних пожарных кранов»;</li> <li>- в паспорт на огнетушители;</li> </ul>
28.	<p>Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация</p>	<p>1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты);</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) наличие вывода дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:</p>	<p>1) В структурном подразделении - детском саду № 47 «Чебурашка» имеются системы АПС, СОУЭ, находятся в работоспособном состоянии, акты от 13.06.2024 г., 23.09.2024 г., 23.12.2024 г., 13.03.2025 г., Срок эксплуатации АПС № 28855-0-0-ПС с 2003 года (10 лет); Срок эксплуатации СОУЭ № В-79-03-СОУЭ с 2019 года (10 лет); Количество ложных срабатываний – 0 раз за 2024-2025 учебный год (допустимая частота ложных срабатываний – 5 раз за 2024-2025); В соответствии с требованием п. 54 правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены ППРФ от 16 сентября 2020 года № 1479) проведены ежегодные комплексные испытания на работоспособность: - систем автоматической пожарной сигнализации (акт комплексных испытаний на работоспособность АПС ООО «Технадзор» от 14.04.2025 г.). Решения о невозможности дальнейшей эксплуатации системы АПС по результатам проводимых комплексных испытаний не принималось.</p> <p>2) Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации производится ООО «Технадзор» Лицензия № 66-06-2013-005535 (ЛО14-00101-66/00130920) от 22.08.2022 г. на срок – бессрочно, по договору от 23.12.2024 г. № 113/ДСР-291/24 «О техническом обслуживании средств автоматической пожарной сигнализации» (срок действия договора по 31.12.2025 г.). Техническое обслуживание СОУЭ и системы оповещения производится ООО «Технадзор» на основании договора № 114/ДСР-297/24 от 23.12.2024 г. «О техническом обслуживании технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (срок действия договора по 31.12.2025 г.).</p> <p>3) Дублирующий сигнал «Пожар» с АПС структурного подразделения - детский сад № 47 «Чебурашка» выходит по проводным линиям связи на ЦППС ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России» (на станцию АПС «Ореон-ПРО»). Договор от 09.01.2024 г. № 15/02505/11/ДСР-07/25 с ООО "УЭХК-ТЕЛЕКОМ" «Услуги связи» (в т.ч. по выводу дублированного</p>

		<p>- способ передачи сигнала «Пожар»;</p> <p>- наличие вывода сигнала «Пожар» со станции АПС ОО на станцию АПС «Орион-ПРО» ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России»;</p> <p>4) наличие ответственного лица;</p> <p>5) наличие иных систем пожарной автоматики (система дымоудаления, автоматическая разблокировка и открывание шлагбаумов, ворот от системы противопожарной защиты, а также нахождения их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники) (указать реквизиты)</p>	<p>сигнала на пульт ЕДДС ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России»). Срок действия договора – до 31.12.2025 г.</p> <p>Срок эксплуатации системы передачи сигнала о пожаре 22 года.</p> <p>В соответствии с требованием п. 54 правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены ППРФ от 16 сентября 2020 года № 1479) проведены ежегодные комплексные испытания на работоспособность системы передачи извещений о пожаре (акт комплексных испытаний на работоспособность системы передачи извещений о пожаре от 14.04.2025 г. № б/н). Решения о невозможности дальнейшей эксплуатации системы передачи извещений о пожаре по результатам проводимых комплексных испытаний не принималось.</p> <p>4) Лицо, ответственное за эксплуатацию АПС и СОУЭ – заведующий детским садом № 47 «Чебурашка» Волкова Н.В., приказ МАДОУ детский сад «Росток» от 09.01.2025 г. № 6 «О назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности в МАДОУ детский сад «Росток».</p> <p>5) Для беспрепятственного проезда пожарной техники имеются одни ворота. Система противопожарной защиты обеспечивает автоматическую разблокировку и открывание одних ворот, а также нахождения их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.</p> <p>Акт приёмки выполненных работ от 30.09.2022 г. № 4-42/022 Р.</p> <p>Техническое обслуживание системы автоматической разблокировки и открывания ворот производится ООО «Технадзор» (лицензия от 07.08.2013 г. № 66-06-2012-005535 (Л014-00101-66/00130920), срок действия бессрочно) по договору от 09.01.2025 г. № 100/ДСР-11/25 «На оказание услуг по техническому обслуживанию слаботочных систем автоматических ворот».</p> <p>Срок действия договора – до 31.12.2025 г.</p>
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Пути эвакуации соответствуют требованиям Правил противопожарного режима в РФ (утв. ППРФ от 16.09.2020 № 1479).
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	<p>Электроустановки здания структурного подразделения – детский сад № 47 «Чебурашка» соответствуют требованиям пожарной безопасности, ПУЭ, ПТЭЭП.</p> <p>Проверки выполнения графиков планово-предупредительных ремонтов электроустановок, электроаппаратов, аппаратуры защиты электрооборудования и электрических сетей от перегрузок и коротких замыканий проводятся ООО «ИнтеллектЭнерго» по</p>



			(Лицензия № 66-Б 00710 от 30.03.2021г., срок действия бессрочно) совместно со СПСЧ № 2 ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России». По результатам проверки пожарных гидрантов (согласно требованиям пп. 2.4.1 и 2.4.2 «Положения по содержанию и обслуживанию источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Новоуральского городского округа» (постановление Администрации НГО от 07.06.2021 № 1178-а) оформлены: - суточные акты: от 09.10.2024 г. № б/н, от 29.05.2025 г. № б/н; Согласно последнего акта пожарный гидрант находится в неработоспособном состоянии. Причина неисправности: ненадлежащее состояние магистрального трубопровода.
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	Декларация пожарной безопасности структурного подразделения - детский сад № 47 зарегистрирована Отделом государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление Федеральной противопожарной службы № 5 МЧС России» г. Новоуральск 16.09.2013 г. Регистрационный № 65540-ОС-00382.
33.	<b>Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия</b>		
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	1) предписание/акт - отсутствуют; 2) количество не устраненных нарушений – 0; 3) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых истек – 0; 4) план устранения нарушений не требуется; 5) отчет об устранении нарушений не требуется
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;	1) заведующий структурным подразделением – детский сад № 47 «Чебурашка» Волкова Н.В. прошла обучение 04.03.2025 г., сроком до 04.03.2026 г., согласно договору, с ФГБУЗ ЦГиЭ № 31 ФМБА России № ДСР-52/25 от 07.02.2025г. 2) обученным лицом, ответственным за обучение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации сотрудников детского сада, является заведующий структурным подразделением - детским садом № 47 «Чебурашка» Волкова Н. В.;

		3) обучение сотрудников	3) обучение сотрудников в соответствии с нормативными требованиями осуществляется – 100%
36.	Организация питания обучающихся	<p>1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;</p> <p>2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;</p> <p>3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);</p> <p>4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);</p>	<p>1) имеется пищеблок;</p> <p>2) пищеблок оснащен оборудованием в соответствии с проектной мощностью;</p> <p>3) техническое и холодильное оборудование соответствует паспортным характеристикам. Акт технического состояния оборудования № 118/25 от 06.06.2025 г.</p> <p>4) организация горячего питания осуществляется штатными сотрудниками детского сада (повар, кухонный рабочий, кладовщик, младшие воспитатели); Имеются договоры на поставку продуктов питания: ООО «Аврора» Договор № ДСР-255/24 (филе минтая) - до 30.06.2025; ООО «Аврора» Договор № ДСР-283/24 (мясо говядина, бескостное, печень говядины) - до 30.06.2025; ООО «Аврора» Договор № ДСР-282/24(филе грудки куриное) - до 30.06.2025; ИП Бобров А.А Договор № ДСР-256/24 овощи свежие мытые (картофель, морковь, свекла, капуста, лук) - до 30.06.2025; ООО «Овощи и фрукты НТ» Договор № ДСР-254/24 свежих фруктов (яблоки) - до 30.06.2025; ООО «ГД Союз - Предпринимателей» Договор № ДСР-258/24 (чай, кофе, какао, кисель) - до 30.06.2025; ООО «ГД Союз-Предпринимателей» Договор № ДСР-279/24 (макароны, фасоль, соль йодированная, крахмал картофельный, сайра консервированная, говядина тушеная консервированная, повидло) - до 30.06.2025; ИП Чудакова М.А. Договор № ДСР-259/24 (сыр) - до 30.06.2025; ООО «НАШ ХЛЕБ» Договор № ДСР-269/24 (сухари пшеничные панировочные) - до 31.12.2025; ООО «НАШ ХЛЕБ» Договор № ДСР-26/25 (Крестьянский, Дарницкий) - до 31.12.2025; ООО «Атолл» Договор № ДСР-253/24 (молочная продукция) - до</p>

		<p>5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);</p> <p>6) паспортизация пищеблока</p>	<p>31.12.2025;</p> <p>ООО «Овощи и фрукты НТ» Договор ДСР-260/24 сухофрукты (курага, чернослив, компотная смесь, изюм светлый, плоды шиповника) - до 30.06.2025;</p> <p>ООО «ТД Союз-Предпринимателей Договор ДСР-281/24 (вафли, пряники) - до 30.06.2025 г.;</p> <p>ООО «НАШ ХЛЕБ» Договор ДСР-289/24 (печенье)- до 30.06.2025 г.;</p> <p>ООО «ТД Союз-Предпринимателей» Договор ДСР-261/24 (мука, крупа) - до 30.06.2025;</p> <p>ООО «ТД Союз-Предпринимателей» Договор ДСР-76/25 (подсолнечное масло) - до 30.06.2025;</p> <p>ИП Непомнящих Ю.П. Договор № ДСР-123/25 (яйцо) - до 30.06.2025;</p> <p>ИП Чудакова М.А Договор ДСР-285/24 (сок) - до 31.12.2025;</p> <p>ИП Чудакова М.А Договор ДСР-284/24 овощи консервированные (горошек зеленый консервированный, кукуруза консервированная, огурцы консервированные, томатная паста) - до 31.12.2025;</p> <p>ООО «ТД Союз-Предпринимателей» Договор ДСР-278/24 (сахар) - до 31.12.2025.</p> <p>5) охват обучающихся горячим питанием 100%;</p> <p>6) имеется паспорт пищеблока. Обновление Паспорта пищеблока планируется до 01.09.2025 г. согласно приказу от 29.04.2025 г. № 146 «О подготовке структурных подразделений МАДОУ детский сад «Росток» к 2025/2026 учебному году».</p>
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	Медицинский осмотр сотрудников проводится по графику, согласно договору № ДСР-99/25 от 29.04.2025 г.
38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	Имеются фильтры для очистки и обеззараживания воды: - установка доочистки питьевой воды «Акварос» установлена на пищеблоке; - фильтры доочистки питьевой воды в рамке ввода.
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов	указать реквизиты	Акт технического состояния системы вентиляции зданий после планово-предупредительного ремонта от 18.06.2025г.

	вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)		
40.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	1) имеется медицинский кабинет; 2) лицензии на осуществление медицинской деятельности № Л041-00110-66/00577563 от 26.09.2019 г. (бессрочная). Соглашения о взаимодействии между ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА России и МАДОУ детский сад «Росток» от 01.09.2013г.; 3) медицинское сопровождение детей детского сада № 47 «Чебурашка» осуществляется персоналом ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА в составе фельдшера и медицинской сестры.
41.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды: № 02.167 от 18.04.2025 г. Показатели в норме.
42.	<b>Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации</b>		
43.	Наличие предписаний надзорных органов об устранении выявленных недостатков по антитеррористической защищенности объекта (территории)	предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков, Принимаемые меры по их устранению	1. В наличии Акт обследования и категорирования объекта (территории) от «06» октября 2022 г. 1) Не устранённых нарушений – 0 пунктов вышеуказанного акта; 2) Не устранённых нарушений, срок устранения которых истек - 0 пунктов вышеуказанного акта; 3) План мероприятий не требуется, так как в ходе проведения проверки недостатки не выявлены; 4) Отчёты не требуются так как план устранения недостатков не разрабатывался в связи с отсутствием необходимости.
44.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации, установленная категория:	В соответствии с Актом обследования и категорирования объекта (территории) от «06» октября 2022 г. объект (территория) отнесён к 4 категории опасности.

		<p>Утвержден: Уполномоченный орган (дата) (сведения об актуализации) Согласован в подразделениях:</p> <p>1) ОВО по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский»- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» (дата); 2) ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России» (дата); 3) Отдел в г.Новоуральск УФСБ России по Свердловской области (дата);</p>	<p>Паспорт безопасности утвержден начальником Управления образования «23» ноября 2022 г.</p> <p>Паспорт безопасности структурного подразделения МАДОУ детский сад «Росток» - детский сад № 47 «Чебурашка» согласован в подразделениях:</p> <p>1) ОВО по Новоуральскому ГО и МО «поселок Уральский» - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» «11» марта 2022 г.; 2) ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России» «11» марта 2022 г.; 3) Отдел в г. Новоуральск УФСБ России по Свердловской области «14» марта 2022 г.;</p>
45.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Лицо, ответственное за антитеррористическую безопасность детского сада № 47 «Чебурашка» Волкова Н.В., заведующий структурным подразделением – детский сад № 47 «Чебурашка». Приказ МАДОУ детский сад «Росток» от 09.01.2025 г. № 4 «О назначении ответственных за организацию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в МАДОУ детский сад «Росток».
46.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической безопасности	1) количество обученных сотрудников;	<p>1) Обучение на курсах повышения квалификации прошли:</p> <p>1.1. По антитеррористической защищенности объектов: Волкова Н.В. заведующий детским садом № 47 «Чебурашка»: - период обучения с 01.03.2021 г. по 05.03.2021 г. - по программе «Антитеррористическая безопасность образовательной организации»; - удостоверение о повышении квалификации ПК № 66/045, дата выдачи удостоверения 05.03.2021 г. Срок действия удостоверения 5 лет.</p> <p>1.2. По работе с документами ограниченного распространения: Волкова Н.В. заведующий детским садом № 47 «Чебурашка»: - период обучения с 13.12.2021 г. по 20.12.2021 г. - по программе работа со служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в ПАСПОРТЕ безопасности объекта (территории); - удостоверение о повышении квалификации № 362415563806, дата выдачи удостоверения 20.12.2021 г. Срок действия удостоверения 5</p>

		<p>2) количество инструктажей</p> <p>3) Количество сотрудников и обучающихся, прошедших практическую отработку действий по антитеррористической безопасности</p>	<p>лет.</p> <p>2) Инструктажи сотрудников по антитеррористической безопасности проводятся в соответствии с периодичностью 2 раза в год в соответствии с Планом мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности МАДОУ детский сад «Росток» на 2025 год. Утвержденный приказом МАДОУ детский сад «Росток» от 09.01.2025 г. № 4/1.</p> <p>Инструктаж с сотрудниками проводит Волкова Н.В. заведующий детским садом № 47 «Чебурашка», прошедший обучение по программе «Антитеррористическая безопасность образовательной организации» и имеющий удостоверение о повышении квалификации ПК № 66/045, дата выдачи удостоверения 05.03.2021 г. Срок действия удостоверения 5 лет.</p> <p>В 2024/2025 учебном году проведено 5 инструктажей, с охватом 49 чел.</p> <p>3) Практическая отработка действий персонала и воспитанников по антитеррористической безопасности проводится планомерно - два раза в год в соответствии с Планом мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности МАДОУ детский сад «Росток» на 2025 год. Утвержден приказом МАДОУ детский сад «Росток» от 09.01.2025 г. № 4/1 «Об утверждении плана по обеспечению антитеррористической защищенности в МАДОУ детский сад «Росток» на 2025 год», внепланово - с изменчивой периодичностью согласно поступающим документам.</p> <p>В 2024/2025 учебном году проведены практические тренировки отработки действий по антитеррористической безопасности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Акт № 5 от «11» октября 2024 г. по теме «Эвакуация персонала и воспитанников при получении информации о нахождении на объекте взрывного устройства и (или) выявления подозрительного предмета», с охватом 157 чел.;</li> <li>- Акт № 1 от «16» мая 2025 г. по теме «Организация эвакуации персонала и воспитанников при получении информации о нахождении на объекте взрывного устройства и (или) выявлении подозрительного предмета в структурном подразделении – детский сад № 47 «Чебурашка», с охватом 172 чел.</li> </ul>
47.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении	наличие/отсутствие, указать реквизиты	Планы эвакуации разработаны и утверждены директором МАДОУ детский сад «Росток» 02.02.2016 год, в количестве 4 штук. В соответствии с требованиями пожарной безопасности размещены на путях эвакуации.

	террористического акта		
48.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Организация пропускного и внутриобъектового режимов в детском саду № 47 «Чебурашка» регламентирована Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах в структурных подразделениях – детских садах № 35, 36, 47, 48 МАДОУ детский сад «Росток», утвержденным приказом МАДОУ детский сад «Росток» от 27.12.2024 г. № 292 «Об утверждении Положения о пропускном и внутриобъектовых режимах на объектах МАДОУ детский сад «Росток».
49.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями ведомственной/вневедомственной охраны (указать реквизиты)	1) штатным расписанием вахтеров, сторожей не предусмотрено. 2) заключён договор на оказание услуг по физической охране объекта (территории) с ООО ЧОО «Легион – Монтаж» от «09» января 2025 г. № ДСР-01/25. Срок действия договора до 30.12.2025 года. Охрана осуществляется 1 (одним) постом в период с 6.30 час. до 18.30 час. ежедневно (кроме выходных и праздничных дней).
50.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность;  2) вывод КТС в ОВО по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский»- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты);  4) договор на реагирование (указать реквизиты);	1) Объект оснащён 3 (тремя) кнопками тревожной сигнализации, из них: - 1 (одна) стационарная КТС (размещена на посту охраны); - 2 (две) переносных КТС (находятся у заведующего детским садом № 47 «Чебурашка», у сотрудника ООО ЧОО «Легион-монтаж», холл центрального входа в здание); Все КТС в исправном состоянии, проверки осуществляются в соответствии с регламентом обслуживания, что подтверждено журналом технического обслуживания систем сигнализации и журналом ежедневной проверки их работоспособности. 2) Система тревожной сигнализации (КТС) выведена на ПЦН ОВО по Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский» - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области (далее - Росгвардия) в круглосуточном режиме. 3) Договор от 23.12.2024 г. № 426ТО/ДСР-286/24 на обслуживание системы тревожной сигнализации с ООО ЧОО «Охрана-Н». (Лицензия Л056-00106-66/00017990 от 26.03.2019 г., срок действия – бессрочно.) Срок действия договора – до 31.12.2025 года. 4) Договор от 23.12.2024 г. № 114/ТС-2025/ДСР-288/24 на услуги по охране объектов путем приема и оперативного реагирования на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации заключён с ФГКУ УВО «ВНГ России по Свердловской области». Срок

		<p>5) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>6) КТС не обслуживается (причина, меры)</p>	<p>действия договора – до 31.12.2025 г.</p> <p>5) Нет, имеется в наличии.</p> <p>6) Нет, обслуживается.</p>
51.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1) Экстренное оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации осуществляется с использованием системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) через блок управления речевым оповещением с микрофоном, расположенным в помещении АПС № 12.</p> <p>Система оповещения находится в исправном состоянии, проверки осуществляются обслуживающей организацией в соответствии с регламентом обслуживания, что подтверждено журналом технического обслуживания и актами проведения практических тренировок по эвакуации.</p> <p>2) Договор от 23.12.2024 г. № 114/ДСР-297/24 на техническое обслуживание СОУЭ заключён с ООО «Технадзор» (Лицензия МЧС России 66-06-213-005535 (ЛО14-00101-66/00130920) от 22.08.2022 г., срок действия - бессрочно). Срок действия договора – до 31.12.2025 г.;</p> <p>3) Нет, имеется в наличии;</p> <p>4) Нет, обслуживается.</p>
52.	Система охранной сигнализации	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) вывод ОС (наименование организации);</p> <p>3) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>4) договор на реагирование (указать реквизиты);</p>	<p>1) Охранной сигнализацией защищено: - периметр первого этажа здания; Охранная сигнализация в работоспособном состоянии, проверки осуществляются обслуживающей организацией в соответствии с регламентом обслуживания, что подтверждено журналом технического обслуживания систем сигнализации.</p> <p>2) Сигнал «тревога» выведен на ПЦН ООО ЧОО «Охрана-Н»;</p> <p>3) Договор от 09.01.2025 г. № 99/ДСР-10/25 на техническое обслуживание и ремонт охранной сигнализации заключён с ООО ЧОО «Технадзор» (лицензия № 66-06-2013-005535(ЛО14-00101-66/00130920) от 22.02.2022 г., срок действия – бессрочно) срок действия договора до 31.12.2025 г.;</p> <p>4) Договор от 31.03.2025 г. № 416/25/2 ТО/ДСР-75/25 на оперативное реагирование на сигналы охранной сигнализации заключён с ООО ЧОО «ОХРАНА-Н» (лицензия Росгвардии №</p>

		<p>5) отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>6) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	<p>Л056-00106-66/00017990_от 26.03.2019 г., срок действия – бессрочно).</p> <p>Срок действия договора – до 30.06.2025г.</p> <p>5) Нет, имеется охранная сигнализация;</p> <p>6) Нет, обслуживается.</p>
53.	Система видеонаблюдения	<p>1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации);</p> <p>2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру);</p> <p>3) вывод изображения;</p> <p>4) договор на обслуживание (указать реквизиты)</p> <p>5) срок архивирования и хранения данных</p>	<p>1) В структурном подразделении - детский сад № 47 «Чебурашка» смонтирована система видеонаблюдения, обеспечивающая непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории);</p> <p>2) На объекте (территории) детский сад № 47 «Чебурашка» установлено 20 видеокamer, из них:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- внутренних видеокamer - 13 шт. (вид видеокamer - «аналоговые»), разрешение видеокamer - двухмегапиксельные, модель видеокamer - TANTOS TSr-UV1622 Eco (TSi – Pe25VP);</li> <li>- наружных видеокamer – 7 шт. (вид видеокamer - «аналоговые»), разрешение видеокamer - двухмегапиксельная, модель видеокamer - TANTOS TSr-UV1622 Eco (TSi – Pe25VPA)</li> </ul> <p>3) Изображение с видеокamer выведено на 1 монитор, расположенный в помещении № 45 (холл центрального входа в здание, на посту охраны);</p> <p>4) Договор от 01.01.2025 г. № ТО-12-2025/ДСР-48/25 на техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения, заключён с ИП Тунев И.Г. Срок действия договора по 31.12.2025 г.</p> <p>5) Система видеонаблюдения обеспечивает архивирование и хранение данных в течение одного месяца.</p>
54.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в ОВО по Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский»- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»	<p>1) наличие поста охраны;</p> <p>2) наличие на посту охраны:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- системы видеонаблюдения;</li> <li>- системы охранной сигнализации;</li> <li>- средств передачи тревожных сообщений в Росгвардию;</li> </ul> <p>3) отсутствует (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1) На первом этаже оборудован пост охраны. Помещение № 45 (холл центрального входа в здание);</p> <p>2) Пост охраны оборудован:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 монитором системы видеонаблюдения;</li> <li>- установка приборов охранной сигнализации не требуется, так как в учебное время нет объектов, находящихся под охраной;</li> <li>- 1 стационарной и 1 переносной кнопкой тревожной сигнализации.</li> </ul> <p>3) Нет, имеется пост охраны.</p>
55.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	<p>1) наличие;</p> <p>2) отсутствует (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1) Пост охраны размещён в холле центрального входа в здание (помещение № 45);</p> <p>2) Нет, имеется пост охраны.</p>

56.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие, количество, размещение; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Объект оснащён высокопроизводительным ручным сканером (металлоискатель) (MD-3003B1) в количестве 1 штука, размещенном на посту охраны в Помещении № 45 (холл центрального входа в здание); 2) Нет, в наличии металлодетекторы.
57.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) В наличии 1 автоматизированная система контроля и управления доступом (СКУД) состоит из 8 электромагнитных замков, установленных на входных дверях 1 этажа здания; Установленные СКУД находятся в исправном состоянии; 2) Договор от 09.01.2025 г. № 99/ДСР-10/25 на техническое обслуживание и ремонт СКУД заключён с ООО «Технадзор» Срок действия договора – до 31.12.2025 г.; 3) Нет, в наличии СКУД; 4) Нет, СКУД обслуживается.
58.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) количество ворот всего; 2) количество ворот, имеющих жесткую фиксацию их створок в закрытом положении; 3) причина отсутствия жесткой фиксации створок ворот в закрытом положении и принимаемые меры	1) Для въезда автотранспорта на территорию детского сада № 47 «Чебурашка» имеются 1 ворота; 2) Ворот с жесткой фиксацией створок в закрытом положении нет, т.к. объект (территория) относится к 4 категории опасности в соответствии с ППРФ № 1006 или ПП РФ № 202. Не требуется обеспечения жесткой фиксации створок в закрытом положении; 3) Жесткая фиксация створок ворот в закрытом положении не требуется, так как объект (территория) отнесен к 4 категории опасности по ППРФ № 1006 или ППРФ № 202.
59.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Контрольно-пропускные пункты при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) отсутствуют; 2) Да, отсутствует, так как ПП РФ № 202 не предусматривает оснащение входов (въездов) на прилегающую территорию объекта контрольно-пропускными пунктами.
60.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Въезды на объект (территорию) не оснащены средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами; 2) Отсутствует, т.к. в соответствии с требованиями законодательства не подлежит оснащению средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами.
61.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения;	1) Для предотвращения доступа транспортных средств и посторонних лиц на территорию структурного подразделения – детский сад № 47 «Чебурашка» имеется ограждение по периметру

		2) состояние ограждения	согласно проектной документации; 2) Состояние ограждения удовлетворительное;
62.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие;  2) исправность	1) Объект (территория) структурного подразделения- детский сад № 47 «Чебурашка» оснащён системой наружного освещения в полном объеме. 2) Система наружного освещения находится в исправном состоянии.
63.	<b>Раздел 7. Информационная безопасность</b>		
64.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Ревизия библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности, проводится комиссией 1 раз в 3 месяца в соответствии с приказом МАДОУ детский сад «Росток» от 03.06.2024 г. № 144 «Об организации проведения проверок библиотечного фонда структурных подразделений МАДОУ детский сад «Росток», что подтверждается актами проверки от 03.09.2024 г. № 3, 04.12.2024 г. № 4, 04.03.2025 г. № 1, 02.06.2025 г. № 2. Федеральный список экстремистских материалов обновлен 31.05.2025 г.
65.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	Отсутствует доступ обучающихся к сети Интернет
66.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет, в т.ч. имеющих доступ для обучающихся	указать количество компьютеров: 1) всего – 2) администрации учреждения – 3) с доступом для обучающихся –	К сети интернет подключены – 7 компьютеров, к которым имеют доступ только сотрудники детского сада № 47 «Чебурашка» (без доступа воспитанников).
67.	Наличие договорных обязательств с провайдером, в т.ч. на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Договор с провайдером на предоставление услуги по контент-фильтрации отсутствует, так как отсутствует доступ обучающихся к сети Интернет.
68.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	Контент-фильтрация на компьютеры не установлена, так как отсутствует доступ обучающихся к сети Интернет.
69.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Проверка исправности контентной фильтрации не проводится, так как отсутствует доступ обучающихся к сети Интернет.

70.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	В структурном подразделении – детский сад № 47 «Чебурашка» назначено лицо, ответственное за информационную безопасность: заведующий структурным подразделением – детский сад № 47 Волкова Н.В., приказ от 04.06.2025 г. № 192 «Об обеспечении информационной безопасности в МАДОУ детский сад «Росток»».
71.	Принятие организационно-технических мер по повышению защищенности информационной инфраструктуры ОУ и устранению уязвимостей программного обеспечения по указаниям Министерства образования и молодежной политики Свердловской области	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации о принятии дополнительных мер безопасности с введением ограничений для пользователей, информацию о выполнении мероприятий	В соответствии с приказом МАДОУ детский сад «Росток» от 03.06.2024 г. № 192 «Об обеспечении информационной безопасности в МАДОУ детский сад «Росток» определены дополнительные меры информационной безопасности, назначено ответственное лицо, осуществляющее контроль за соблюдением правил использования информационной инфраструктуры Волкова Наталья Викторовна, заведующий детским садом № 47. Информация о выполнении мероприятий докладывается директору МАДОУ детский сад «Росток» (один раз в три дня, последняя дата проверки 19.06.2025 г.).
72.	<b>Раздел 8. Безопасность дорожного движения</b>		
73.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров	На балансе ОО отсутствует транспортное средство для перевозки обучающихся в образовательную организацию.

		(технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение 10) Порядок организации школьных перевозок в новом учебном году	
74.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)	1) Паспорт дорожной безопасности (далее - Паспорт) в наличии, в том числе визуализированный в виде стенда; 2) Паспорт утвержден 30.07.2018 г.; 3) Паспорт согласован в ОГАИ МУ МВД России по НГО и МО «п. Уральский» 30.07.2018 г.  4) Паспорт согласован с Главой Новоуральского городского округа 30.07.2018 г.
75.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	1) в структурном подразделении - детский сад № 47 «Чебурашка» отсутствует уличная площадка; 2) в наличии 1 уличный учебно-тренировочный перекресток; 3) в структурном подразделении - детский сад № 47 «Чебурашка» отсутствует уличная велоплощадка; МАУ ДО «СЮТ» организовано сетевое взаимодействие с МАДОУ детский сад «Росток» по использованию: - специализированного кабинета по изучению основ безопасности дорожного движения, оборудованного учебно-методическими и демонстрационными материалами, мультимедийной и

			компьютерной техникой, автотренажёром; - детского автогородка, как учебно-методического центра по обучению детей образовательных учреждений города основам безопасности дорожного движения. Договор о сотрудничестве между МАДОУ детский сад «Росток» и МАУ ДО «СЮТ» от 09.06.2023 г. № 1.
76.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	1) Отсутствует класс «Светофор»; 2) Отсутствуют элементы класса «Светофор»
77.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	В дополнение к визуализированному паспорту дорожной безопасности структурного подразделения - детский сад № 47 «Чебурашка» имеются уголки безопасности дорожного движения» в количестве 9 шт., которые расположены в групповых помещениях детского сада и один в тамбуре центрального входа.
78.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части	1) Ограждение территории, исключающее выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода, в наличии.  2) Количество пешеходных переходов, соответствующих ГОСТ Р 52289-2004 - 4 шт., из них 2 регулируемых и 3 нерегулируемых.  3) Тротуары на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части, в наличии. Состояние удовлетворительное.
79.	Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности	наличие/отсутствие	Площадки (помещений) для хранения средств индивидуальной мобильности в структурном подразделении – детский сад № 47 «Чебурашка» отсутствуют.
80.	<b>Раздел 9. Охрана труда</b>		
81.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказом МАДОУ детский сад «Росток» от 09.01.2025 г. № 1 «Об организации обеспечения охраны труда в МАДОУ детский сад «Росток» ответственным за охрану труда назначен заведующий структурным подразделением – детский сад № 47 «Чебурашка» Волкова Н.В.
82.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор МАДОУ детский сад «Росток» на 2024-2027 гг., принят общим собранием трудового коллектива МАДОУ

			детский сад «Росток» 25.10.2024 г., протокол № 42. Зарегистрирован ГКУ СЗН Свердловской области «Новоуральский ЦЗ» от 15.11.2024 г. № 15-К.
83.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);	<p>1) обучение прошли:</p> <p><i>Волкова Н.В., заведующий структурным подразделением - детским садом № 47 «Чебурашка», обучена в ООО УЦ «Развитие», г. Ижевск:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по программе «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» в объёме 16 часов; протокол № ОТ (А)20/25 от 11.02.2025 г.;</li> <li>- по программе «Обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков» в объёме 24 часа, протокол № ОТ (Б)18/25 от 07.02.2025 г.;</li> <li>- по программе «Использование (применение) средств индивидуальной защиты» в объёме 16 часов; протокол № ОТ(Б)25/25 от 17.02.2025 г.;</li> <li>- обучена в ЧУ ДПО «Федеральный институт повышения квалификации» г. Барнаул с 27.02.2023 г. по 09.03.2023 г. по программе «Преподаватель, обучающий приемам первой помощи пострадавшим» в объёме 72 часа; протокол № 297 от 09.03.2023 г.;</li> <li>- Бастрыкина Т.М., заведующий хозяйством структурного подразделения – детский сад № 47 «Чебурашка», прошла обучение в ЧУ ДПО «Федеральный институт повышения квалификации» в г. Барнаул:</li> <li>- по дополнительной профессиональной программе «Обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков» в объёме 16 часов с 15.06.2023 г. по 16.06.2023 г., удостоверение о повышении квалификации № 23-06-49822;</li> <li>- по дополнительной профессиональной программе «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» в объёме 16 часов с 15.06.2023 г. по 16.06.2023 г., удостоверение о повышении квалификации № 23-06-48862;</li> <li>- по дополнительной профессиональной программе «Оказание первой помощи пострадавшим» в объёме 16 часов с 15.02.2023 г. по</li> </ul>

		2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	16.02.2023 г., удостоверение о повышении квалификации № 23-02-13266; 2) Вершинина И.В., воспитатель, уполномоченный по охране труда, обучена в: - ООО «УЦ ТрудЭксперт» г. Н.Новгород: - по дополнительной профессиональной программе «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» в объеме 20 часов, протокол № 267/2024/3 от 27.02.2024 г.; - по дополнительной профессиональной программе «Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, идентифицированных в рамках системы управления охраной труда в организации и оценки профессиональных рисков» в объеме 20 часов, протокол № 267/2024/3 от 27.02.2024 г. удостоверение о повышении квалификации № 23-06-49826.
84.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	Имеется «План мероприятий по выполнению требований охраны труда в МАДОУ детский сад «Росток» на 2025 год», утвержденный приказом МАДОУ детский сад «Росток» от 13.01.2025 г.
85.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Инструкции по охране труда в наличии: ИОТ.001-2022 Для всех работников; ИОТ.002-2022 Для воспитателя (специалиста, работающего с детьми); ИОТ.003-2022 Для дворника; ИОТ.004-2022 Для кастелянши; ИОТ.005-2022 Для кладовщика; ИОТ.006-2022 Для кухонного рабочего; ИОТ.007-2022 Для младшего воспитателя; ИОТ.008-2022 Для плотника; ИОТ.009-2022 Для повара; ИОТ.010-2022 Для машиниста по стирке и ремонту спецодежды; ИОТ.012-2022 Для уборщика служебных помещений ИОТ.013-2022 Для инструктора по физической культуре; ИОТ.014-2022 По электробезопасности в объеме I квалификационной группы для лиц неэлектротехнического персонала; ИОТ.015-2022 При работе с канцелярским инструментом, в том числе при подготовке документов для архивного хранения; ИОТ.016-2022 При работе с копировально-множительной техникой; ИОТ.017-2022 При работе с персональным ЭВМ;

			<p>ИОТ.018-2022 При работе с ручным слесарным инструментом;</p> <p>ИОТ.019-2022 При эксплуатации весоизмерительного оборудования;</p> <p>ИОТ.020-2022 При эксплуатации технологического оборудования массового питания;</p> <p>ИОТ.021-2022 Для работников сторонних организаций;</p> <p>ИОТ.022-2022 При эксплуатации ручного аккумуляторного электроинструмента для скашивания травы;</p> <p>ИОТ.024-2022 При работе с посудомоечной машиной;</p> <p>ИОТ-ТП-2022 Инструкция по охране труда при организации и проведении прогулок в теплый период с воспитанниками детских садов МАДОУ детский сад «Росток»;</p> <p>ИОТ-ЗП-2022 Инструкция по охране труда при организации и проведении прогулок в зимний период с воспитанниками детских садов МАДОУ детский сад «Росток»;</p> <p>ИООЖ и ЗД-2022 Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей в МАДОУ детский сад «Росток».</p>
86.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	<p>Наличие журналов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте (первичного, повторного, внепланового) и целевого инструктажа по охране труда;</li> <li>- Журнал регистрации инструктажей для работников сторонних организаций.</li> </ul>
87.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	<p>Инструктажи по охране труда проводятся в соответствии РД СУОТ-028.2022 «Положение о порядке обучения по ОТ и проверки знаний требований ОТ работников»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вводный инструктаж при приеме на работу;</li> <li>- первичный инструктаж в первый день работы на рабочем месте;</li> <li>- повторный инструктаж два раза в год;</li> <li>- внеплановый и целевой инструктаж в соответствии с приказом директора и по мере необходимости.</li> </ul>
88.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) количество рабочих мест, всего;</li> <li>2) количество аттестованных рабочих мест;</li> <li>3) количество неаттестованных рабочих мест;</li> <li>4) планируемые сроки аттестации</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) количество рабочих мест, всего – 51</li> <li>2) количество рабочих мест по условиям специальной оценки условий труда - 51</li> <li>3) количество неаттестованных рабочих мест – 0</li> <li>4) специальная оценка условий труда проведена в декабре 2020 г., в декабре 2021 г., в апреле 2024 г., в марте 2025 г. Планируемые сроки СОУТ – ноябрь 2026 г.</li> </ol>
89.	<b>Раздел 10. Ремонтные работы</b>		

90.	Проведение капитального ремонта	виды работ	Капитальный ремонт не проводился
91.	Проведение текущего ремонта	виды работ	Текущий ремонт инженерных сетей трубопроводов канализации в помещениях 1-го и 2-го этажа
92.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2025 год и последующие годы	Имеется перспективный План капитального и текущего ремонта на 2025-2026 гг.: - капитальный ремонт по замене деревянных оконных блоков на ПВХ конструкции; - капитальный ремонт по замена наружных дверных блоков; - текущий ремонт трубопроводов канализации, ХВС в помещениях подвала; - текущий ремонт по установке комбинированных перегородок.