

Акт
готовности образовательной организации
Новоуральского городского округа Свердловской области
к 2025/2026 учебному году

Составлен « 27 » июня 2025г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области:
(в соответствии с уставом образовательной организации)
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского городского округа – детский сад «Росток», обособленное структурное подразделение – детский сад № 48 «Радуга»;
2. Юридический адрес (в соответствии с уставом):
624130, Россия, Свердловская область, город Новоуральск, улица Победы, д. 28Б
3. Фактический адрес: 624130, Россия, Свердловская область, г.Новоуральск, ул. Победы, 28Б (при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)
4. Год постройки здания: _____ 1975 год _____
(при наличии нескольких зданий – перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон:
Пуфель Галина Ефимовна, заведующий структурным подразделением – детский сад № 48 «Радуга» (34370) 3-85-47.
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с постановлением Администрации НГО «О приемке образовательных организаций к новому 2025-2026 учебному году» от 17.04.2025 № 826-а , приказом Управления образования Администрации НГО «О подготовке муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению образования Администрации НГО, к 2025/2026 учебному году» от 24.04.2025 № 226, приказом МАДОУ детский сад «Росток» « О проведении оценки готовности структурных подразделений МАДОУ детский сад «Росток» к 2025/2026 учебному году» от 04.06.2025 г. № 189
7. Комиссией в составе:
 - 7.1.Председатель комиссии:
Скворцова Наталия Юрьевна, директор МАДОУ детский сад «Росток»
(ФИО, должность)
 - 7.2.Заместитель председателя комиссии:
Пискунова Татьяна Леонидовна, заместитель директора по административно-хозяйственной работе МАДОУ детский сад «Росток»;
 - 7.3. Члены комиссии:
Савичева Светлана Алексеевна, заместитель начальника Управления образования Администрации Новоуральского городского округа;

Мехряков Юрий Владимирович, инспектор отделения организации и осуществления ФГПН отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России»;

Высотина Елена Евгеньевна, инспектор по пропаганде безопасности движения ОГАИ МУ МВД России по ЗАТО г. Новоуральск и п. Уральский Свердловской области;

Швыряев Алексей Анатольевич, старший инспектор группы ООО ПОО ОВО по Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский» - филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Свердловской области;

Абдулова Ирина Васильевна, специалист гражданской обороны МАДОУ детский сад «Росток»;

Мусина Валентина Федоровна, инженер МАДОУ детский сад «Росток»;

Снигирева Александра Юрьевна, председатель профсоюзного комитета МАДОУ детский сад «Росток»;

Шитова Наталья Анатольевна, специалист по охране труда МАДОУ детский сад «Росток».

7.4. Приглашенные (по согласованию):

8.. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:

Структурное подразделение – детский сад № 48 «Радуга» Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского округа – детский сад «Росток»

(полное наименование образовательной организации)

к 2025/2026 учебному году -

готова

(готова / не готова)

Председатель комиссии:


подпись

Скворцова Н.Ю.

Заместитель председателя комиссии:


подпись

Пискунова Т.Л.

Члены комиссии:


подпись

Савичева С.А.


подпись

Мехряков Ю.В.


подпись

Высотина Е.Е.


подпись

Швыряев А.А.


подпись

Абдулова И.В.


подпись

Мусина В.Ф.


подпись

Снигирёва А.Ю.


подпись

Шитова Н.А.

Номер строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав МАДОУ детский сад «Росток» (новая редакция), утвержденный Постановлением Администрации НГО от 07.09.2020г. № 1779-а, с изменениями, утвержденными Постановлением Администрации НГО от 09.08.2023 г. № 2308-а; 2) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 01.07.2013г. серия 66 № 007161457. 3) Положение об обособленном структурном подразделении детский сад № 48 «Радуга» МАДОУ детский сад «Росток» (новая редакция), утвержденное приказом МАДОУ детский сад «Росток» от 30.12.2021г. № 222.
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества	указать реквизиты	Свидетельство 66 АЖ 122688 о государственной регистрации права управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, дата выдачи 12.09.2013г., кадастровый (или условный) номер 66-66-31/066/2006-536 Запись регистрации № 66-66-31/013/2013-45 от 12.09.2013г. Вид права: оперативное управление на недвижимое имущество
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Свидетельство 66 АЖ 122747 о государственной регистрации права управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, дата выдачи 13.09.2013г., кадастровый (или условный) номер 66:57:0102031:1 Запись регистрации № 66-66-31/013/2013-48 от 32.09.2013г. Вид права: постоянное (бессрочное) пользование земельным участком.
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);	1) Лицензия на право ведения образовательной деятельности № ЛО35-01277-66/00195461, выдана МОиМП СО 28.02.2014г., бессрочно; имеется приложение к лицензии. Выписка из реестра лицензий по состоянию на 10.06.2025;

8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2024/2025 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	1) Имеется проект годового плана работы МАДОУ детский сад «Росток» на 2025/2026 учебный год. Имеется проект годового плана работы структурного подразделения - детский сад № 48 на 2025-2026 учебный год. Распоряжение от 06.05.2025 г. № 78 2) Приказ о разработке Плана работы МАДОУ детский сад «Росток» на 2025/2026 учебный год от 25.04.2025 № 142
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1) всего одна единица 2) -
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1) Детский сад работает в одну смену с 6 час.30 мин. до 18 час.30 мин. 2) 8 групп, количество обучающихся 164 воспитанника. 3) не требуется
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	1) проектная численность воспитанников – 280 чел., типовой проект № 2С-04-12867; 2) количество групп по комплектованию – 8; 3) планируемое количество воспитанников на момент проверки - 130 воспитанника на 01.09.2025 г. ; 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий - 0 чел.; 5) превышение допустимой численности воспитанников – отсутствует.
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели;	1) по штатному расписанию: администрация (заведующий ст./п) – 1 шт.ед. учителя – 0 шт.ед.; воспитатели - 18 шт.ед.;

		<p>мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)</p>	<p>мастера производственного обучения – 0 шт.ед.; научные работники – 0 шт.ед.; медицинские работники – 0 шт.ед.; иные работники - 32 шт.ед.; 2) по факту: администрация (заведующий структурным подразделением – детский сад) – 1 чел. учителя – 0 чел.; воспитатели - 18 чел.; мастера производственного обучения – 0 чел.; научные работники – 0 чел.; медицинские работники – 0 чел.; иные работники – 32 чел.; 3) наличие вакансий: – кухонный рабочий – 1; - дворник -1.</p>
13.	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащённость образовательного процесса		
14.	<p>Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения</p>	<p>акты технического контроля (указать реквизиты)</p>	<p>1) акт осмотра, промывки и ревизии систем холодного, горячего водоснабжения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, санитарно-технических приборов от 18.06.2025г.; 2) акт промывки системы отопления зданий от 18.06.2025г.; 3) акт приема-сдачи выполненных работ по графику ППР тепловых энергоустановок и сантехнического оборудования от 18.06.2025 г.</p>
15.	<p>Оснащённость ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами</p>	<p>соответствует/не соответствует</p>	<p>Оснащённость детской мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами составляет 100% в соответствии с разделом 2 п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20</p>
16.	<p>Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)</p>	<p>перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками</p>	<p>Учебники не требуются</p>
17.	<p>Оснащённость мастерских в соответствии с требованиями</p>	<p>Соответствуют/не соответствуют</p>	<p>Мастерские в здании детского сада отсутствуют</p>
18.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		
19.	<p>Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала</p>		<p>Имеется отдельное помещение (помещение № 10, второй этаж), приспособленное и оборудованное для занятий физической культуры. Готово к эксплуатации. Акт ежегодного осмотра оборудования игровых и спортивных</p>

			площадок № 1 от 20.05.2025 г. Акт ежеквартального осмотра № 3 от 04.06.2025г.
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	Спортивное выносное оборудование и инвентарь, имеется в необходимом количестве. Спортивное оборудование и инвентарь соответствуют национальным стандартам: ГОСТ Р 55677-2013, ГОСТ Р 52301 – 2013, ГОСТ Р 56434-2015, ГОСТ Р 56433-2015, ГОСТ Р 56435-2015, ГОСТ Р 56438-2015. Сертификат соответствия № РОСС RU.НА34.Н06186 и № РОСС RU.НА34.Н06147.
21.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		Имеется спортивная площадка, акт испытания гимнастических снарядов и оборудования от 04.06.2025 г. № 3, испытание прошли.
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Акт испытания гимнастических снарядов и оборудования № 3 от 04.06.2025г. : испытание прошли, к эксплуатации пригодны.
23.	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		
24.	Наличие предписаний ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России»	1) предписание / акт (указать реквизиты) 2) количество неустранённых нарушений; 3) количество неустранённых нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утверждён); 5) отчеты об устранении нарушений	1) предписания Отдела ФГПН ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России» отсутствуют. █ 2) неустранённых нарушений – 0, так как отсутствует предписание Отдела ФГПН ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России». 3) неустранённых нарушений, срок устранения которых истек – 0, так как отсутствует предписание Отдела ФГПН ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России». 4) не требуется, так как отсутствует предписание ГПН; 5) не требуется, так как отсутствует предписание ГПН;
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Лицо, ответственное за ПБ в детском саду № 48 «Радуга» Пуфель Галина Ефимовна, заведующий структурным подразделением (приказ МАДОУ детский сад «Росток» «О назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности» от 09.01.2025 г. № 6 Лицо, ответственное за ПБ помещений: Федорова И.Н.,

			заведующий хозяйством (распоряжение от 09.01.2025 г. № 7 «О назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность в детском саду)
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	<p>1) обучение руководителя организации пожарно-техническому минимуму или по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по программе профессиональной переподготовки (250 час.); - по программе повышения квалификации (16 час.). <p>(наличие документа, указать реквизиты);</p> <p>2) наличие обученного ответственного в организации;</p>	<p>1) В соответствии с требованиями приказа МЧС России от 18.11.2021 г. № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» прошли обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности – программа повышения квалификации: заведующий детским садом № 48 «Радуга» Пуфель Г.Е. обучена 24.02.2023 г. в ЧУ ДПО «ФИПК», имеющим лицензию № 185 25.09.2015г. со сроком действия – бессрочно, по дополнительной профессиональной программе ПК для руководителей организаций, лиц, ответственных за обеспечение ПБ, в том числе в обособленных структурных подразделениях, в объеме 40 ч. По результатам обучения выдано удостоверение от 24.02.2023 г. № 23-02-23216;</p> <p>2) В соответствии с требованиями приказа МЧС России от 18.11.2021 г. № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» - по программе повышения квалификации 27.02.2024 г обучен заведующий хозяйством д/с № 48 Федорова И.Н. в ООО «УЦ ТрудЭксперт» по дополнительной профессиональной программе ПК для руководителей и ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности и проведение противопожарного инструктажа в объеме 16 ч. По результатам обучения выдано удостоверение о повышении квалификации № 5227/00022598 от 27.02.2024г.</p> <p>3)</p> <p>3.1.В соответствии с порядком обучения по программам</p>

		<p>3) обучение сотрудников ППБ;</p>	<p>противопожарных инструктажей, утвержденным приказом « Об организации проведения противопожарных инструктажей в МАДОУ детский сад «Росток» от 28.02.2022 г. № 64, проведены:</p> <p>3.1.1. Противопожарный инструктаж повторный для сотрудников детского сада № 48 проведен 10.01.2025 года по разработанной и утвержденной программе повторного противопожарного инструктажа, утвержденной приказом МАДОУ детский сад «Росток» от 28.02.2022 г. № 64, с охватом 46 человек (запись в Журнале противопожарных инструктажей от 10.01.2025 г.</p> <p>3.1.2. Целевой инструктаж проведен:</p> <p>- в соответствии с требованиями Положения по эксплуатации установок пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах Новоуральского городского округа, (утверждено постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 22 февраля 2007 года № 295-а) с Фёдоровой И.Н., заведующим хозяйством детского сада № 48, лицом, ответственным за эксплуатацию АПС и оперативного персонала по контролю за состоянием установок АПС и оперативного персонала по контролю за состоянием установок АПС (охват 10 чел.), по специальной программе обучения по противопожарному инструктажу для лиц, ответственных за эксплуатацию АПС и оперативного персонала, обслуживающего АПС в МАДОУ детский сад «Росток», утверждённой 01.06.2023 г. директором МАДОУ детский сад «Росток» проведен целевой инструктаж 10.01.2025. Результаты обучения отражены в Журнале инструктажей и проверки знаний персонала АПС и тревожной кнопки от 10.01.2025 г.</p> <p>3.2. Обучение сотрудников по пожарной безопасности проводится ежеквартально в соответствии с Тематическим планом обучения работников структурных подразделений МАДОУ детский сад «Росток» по вопросам пожарной безопасности в 2025 году, утверждённым приказом директора МАДОУ детский сад «Росток» от 09.12.2024 г. № 280, разработанным в соответствии с Тематическим планом обучения</p>
--	--	-------------------------------------	--

		<p>4) обучение обучающихся ППБ;</p>	<p>работников организаций, расположенных на территории Новоуральского ГО, по вопросам пожарной безопасности в 2025 году, утверждённым Постановлением Администрации НГО «Об организации обучения работников организаций, расположенных на территории НГО по вопросам пожарной безопасности» от 03.12.2024 № 3351-а.</p> <p>Согласно вышеуказанного плана в 2025 году проведено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обучение по теме № 1 проведено 20.03.2025 г. с охватом 34 чел. (запись в журнале учета обучения от 20.03.2025 г.). - Обучение по теме № 2 проведено 20.05.2025 г. с охватом 38 чел. (запись в журнале учета обучения от 20.05.2025 г.). - Обучение практическому применению первичных средств пожаротушения (огнетушители, внутренний противопожарный водопровод) проведено 25.02.2025 г. с охватом 46 чел. (протокол от 25.02.2025 г. № 1). <p>3.3 В соответствии с приказом МЧС России от 16.12.2024 № 1120 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, Требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования, и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» и письмом Управления образования от 25.02.2025 № 314/01-21 (вступает в силу с 01.09.2025) разработаны новые программы противопожарных инструктажей (вводный, первичный, повторный) и утверждены приказом от 19.06.2025 № 200</p> <p>4) Обучение воспитанников ППБ с периодичностью 1 раз в месяц проводится в соответствии с Основной общеобразовательной программой дошкольного образования детского сада № 48 и Перспективным планом работы с детьми по вопросам пожарной безопасности, утвержденным распоряжением заведующего структурным подразделением от 09.01.2025 № 13.</p> <p>Обучение проводится ежемесячно во всех возрастных группах с охватом до 162 детей. Результаты проведения обучения отражены в журнале учета по ознакомлению воспитанников с</p>
--	--	-------------------------------------	---

		<p>5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)</p>	<p>основами безопасного поведения.</p> <p>5) Эвакуационные учения с работниками, воспитанниками и иными лицами, находящимися в детском саду, проводятся в соответствии с Планом основных мероприятий МАДОУ детский сад «Росток» в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2025 год, утвержденного приказом директора МАДОУ детский сад «Росток» от 27.12.2024 г. № 294. Объектовая тренировка по отработке действий работников при возгорании и в условиях пожара с применением мер личной и коллективной безопасности была проведена 19.05.2025 г. По результатам отработки был составлен акт от 19.05.2025 г. № 2.</p> <p>В соответствии с приказом МАДОУ детский сад «Росток» от 14.02.2025 г № 84 «О проведении Всероссийского открытого урока по культуре безопасности в структурных подразделениях МАДОУ детский сад «Росток» была проведена внеплановая практическая отработка плана эвакуации при угрозе возникновения ЧС природного и техногенного характера. По результатам отработки был составлен акт от 25.02.2025 г. № 1. Плановая объектовая тренировка (практическая отработка) по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара на территории детского сада № 48 «Радуга»» проведена 14.10.2024 г. По результатам отработки был составлен акт от 14.10.2024 г. № 34</p>
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	<p>1) достаточность имеющихся средств;</p> <p>2) наличие журнала учета средств;</p>	<p>Детский сад № 48 «Радуга» оснащен 17 огнетушителями марки ОП-5 в соответствии с расчетом необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (в помещениях) в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара, выполненным в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. ППРФ от 16.09.2020 № 1479). Расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты со схемой их размещения утверждён директором МАДОУ детский сад «Росток» 01.03.2022 г.</p> <p>2) Журнал учета средств пожаротушения в наличии, заполняется регулярно;</p> <p>3) Проверка, техническое обслуживание и перезарядка</p>

		3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	огнетушителей производится лицом, ответственным за пожарную безопасность в детском сад № 48 «Радуга» Федоровой И.Н., заведующим хозяйством, и обслуживающей организацией ООО «Виола-прим» (Лицензия № 4-Б/001104 от 15.08.2013 г. без срока действия) по договору от 03.06.2025 г. № 043/ДСР-159-25. Результаты проверки состояния огнетушителей занесены в специальный журнал «Учёта и технического обслуживания огнетушителей и внутренних пожарных кранов». Результаты технического обслуживания и перезарядки огнетушителей отражены: - в акте от 20.06.2025 г.; - в специальном журнале «Учёта и технического обслуживания огнетушителей и внутренних пожарных кранов»; - в паспорте огнетушителя.
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты);	1) В детском саду № 48 «Радуга» имеются системы АПС, СОУЭ, находятся в работоспособном состоянии. Акты от 11.09.2024 г., 14.10.2024, 18.12.2024 г., 25.02.2025, 19.05.2025 г. Срок эксплуатации АПС (РП 28948-0-0-АПС) с 2005 года (20 лет); Срок эксплуатации СОУЭ (РП 28948-0-0-АПС) с 2005 года (20 лет); Количество ложных срабатываний – 0 раз за 2024-2025 учебный год (допустимая частота ложных срабатываний – 5 раз за 2024-2025) В соответствии с требованием п. 54 правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены ППРФ от 16 сентября 2020 года № 1479) проведены ежегодные комплексные испытания на работоспособность: - систем АПС (акт комплексных испытаний на работоспособность АПС ООО «Технадзор» от 17.04.2025 г.). Решения о невозможности дальнейшей эксплуатации системы АПС по результатам проводимых комплексных испытаний не принималось. - СОУЭ (акт комплексных испытаний на работоспособность АПС ООО «Технадзор» от 17.04.2025 г.). Решения о невозможности дальнейшей эксплуатации системы СОУЭ по результатам проводимых комплексных испытаний не принималось. 2) Техническое обслуживание автоматической пожарной

		<p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) наличие и работоспособность системы передачи извещений о пожаре (т.е. вывода дублирующих световых и звуковых сигналов о возникновении пожара со станций АПС учреждений на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта):</p> <ul style="list-style-type: none"> - способ передачи сигнала «Пожар»; - наличие вывода сигнала «Пожар» со станции АПС ОО на станцию АПС «Орион-ПРО» ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России»; - работоспособность <p>4) наличие ответственного лица;</p> <p>5) наличие иных систем</p>	<p>сигнализации и систем оповещения производится ООО «Технадзор» Лицензия № 66-06-2013-005535 (ЛО14-00101-66/00130920) от 22.08.2022г. на срок – бессрочно, по договору от 29.12.2023 г. № 113/ДСР-291/24 (срок действия договора по 31.12.2025 г.). Техническое обслуживание СОУЭ производится ООО «Технадзор» на основании договора № 114/ДСР-297/24 от 23.12.2024 г. (срок действия договора по 31.12.2025 г.).</p> <p>3) Дублирующий сигнал «Пожар» (система передачи извещений о пожаре) с АПС детского сада № 48 «Радуга» выходит по проводным линиям связи на ЦППС ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России» на станцию АПС «Орион-ПРО».</p> <p>Договор от 09.01.2025 г. № 15/02505/13/ДСР-07/25 с ООО "УЭХК-ТЕЛЕКОМ" «Услуги связи» (в т.ч. по выводу дублированного сигнала на пульт ЕДДС ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России»). Срок действия договора – с 09.01.2025 г. по 31.12.2025г.</p> <p>В соответствии с требованием п. 54 правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены ППРФ от 16 сентября 2020 года № 1479) проведены ежегодные комплексные испытания на работоспособность системы передачи извещений о пожаре (акт комплексных испытаний на работоспособность системы передачи извещений о пожаре от 17.04.2025 № 1). Решения о невозможности дальнейшей эксплуатации системы передачи извещений о пожаре по результатам проводимых комплексных испытаний не принималось.</p> <p>4) Лицо, ответственное за эксплуатацию АПС и СОУЭ – заведующий детским садом № 48 «Радуга» Пуфель Г.Е., приказ МАДОУ детский сад «Росток» от 09.01.2025 г. № 06 «О назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности».</p> <p>5) Для беспрепятственного проезда пожарной техники имеются ворота. Система противопожарной защиты обеспечивает автоматическую разблокировку и открывание одних ворот и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Акт приемки выполненных работ от 30.09.2022 г. № 6-48/022 Р.</p>
--	--	---	---

		пожарной автоматики и их работоспособность (система противодымной вентиляции, автоматическая разблокировка и открывание шлагбаумов, ворот от системы противопожарной защиты, а также нахождения их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники) (указать реквизиты)	Техническое обслуживание системы автоматической разблокировки и открывания ворот производится ООО «Технадзор», договор № 100/ДСР-11/25 от 09.01.2025 г. (лицензия от 07.08.2013 г. № 66-06-2012-005535 (Л014-00101-66/00130920), срок действия договора до 31.12.2025 г.
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Пути эвакуации соответствуют требованиям Правил противопожарного режима в РФ (утв. ППРФ от 16.09.2020 № 1479).
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	<p>Электроустановки здания детского сада № 48 «Радуга» соответствуют требованиям пожарной безопасности, ПУЭ, ПТЭЭП.</p> <p>Проверки выполнения графиков планово-предупредительных ремонтов электроустановок, электроаппаратов, аппаратуры защиты электрооборудования и электрических сетей от перегрузок и коротких замыканий проводятся ООО «Энергосервис» по договору от 27.05.2024 г. № 25803-02/ДСР-111/24.</p> <p>Обслуживающей организацией оформлены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - акт технического состояния систем электроснабжения и электроосвещения после проведения планово-предупредительного ремонта от 10.06.2024 г.; - протокол № 1 от 19.06.2024г., измерения сопротивления изоляции электрических проводов и кабельных линий напряжением до 1000 В; - протокол № 2 от 19.06.2024г. проверки наличия цепи заземлителя; - протокол № 3 от 19.06.2024г. проверки срабатывания защиты в системе питания.

31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	1). Здание детского сада № 48 «Радуга» оснащено внутренним противопожарным водопроводом (количество ПК – 6 шт.). Регламентные работы по обеспечению работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода проводятся обслуживающей организацией ООО «Энергосервис» (Лицензия № 66-Б 00710 от 30.03.2011г., срок действия – бессрочно) по договору от 01.04. 2025 года № 61/03-09. Результаты технического обслуживания ВПВ и проверки расхода воды на нужды пожаротушения оформлены актом от 30.05.2025 г. Расход воды на нужды пожаротушения составляет на 1 этаже 3,00 литров в секунду (л/с), на 2 этаже 2,94 литра в секунду, что соответствует требованиям пожарной безопасности – не менее 2,5 л/с. 2) Пожарные гидранты наружного противопожарного водоснабжения за д/с № 48 «Радуга» не закреплены.
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	Декларация пожарной безопасности детского сада № 48 «Радуга» зарегистрирована Отделом государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России» от 16.09.2013 г. Регистрационный № 65540-ОС-00382.
33.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении	1) предписание/акт отсутствуют; 2) количество не устраненных нарушений – 0; 3) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых истек – 0; 4) план устранения нарушений не требуется; 5) отчет об устранении нарушений не требуется.

		нарушений	
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	<p>1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);</p> <p>2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;</p> <p>3) обучение сотрудников</p>	<p>1) заведующий структурным подразделением Пуфель Г.Е. прошла обучение 08.08.2024г., сроком до 08.08.2025г., согласно договору с ФГБУЗ ЦГиЭ №31 ФМБА России № 399/ДСР-159/24 от 30.07.2024г.</p> <p>2) обученным лицом, ответственным за обучение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации сотрудников детского сада, является заведующий детским садом № 48«Радуга» Пуфель Г.Е.;</p> <p>3) обучение сотрудников в соответствии с нормативными требованиями осуществляется – 100%</p>
36.	Организация питания обучающихся	<p>1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;</p> <p>2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;</p> <p>3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);</p> <p>4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);</p>	<p>1) имеется пищеблок;</p> <p>2) пищеблок оснащен оборудованием в соответствии с проектной мощностью;</p> <p>3) техническое и холодильное оборудование соответствует паспортным характеристикам. Акт технического состояния оборудования № 118/25 от 06.06.2025 г.;</p> <p>4) организация горячего питания осуществляется штатными сотрудниками детского сада (повар, кухонный рабочий, кладовщик, младшие воспитатели). Имеются договоры на поставку продуктов питания: ООО «Аврора» Договор № ДСР-255/24 (филе минтая) - до 30.06.2025; ООО «Аврора» Договор № ДСР-283/24 (мясо говядина, бескостное, печень говядины) - до 30.06.2025; ООО «Аврора» Договор № ДСР-282/24(филе грудки куриное) - до 30.06.2025; ИП Бобров А.А Договор № ДСР-256/24 овощи свежие мытые (картофель, морковь, свекла, капуста, лук) - до 30.06.2025; ООО «ТД Союз - Предпринимателей» Договор № ДСР-258/24 (чай, кофе, какао, кисель) - до 30.06.2025; ООО «ТД Союз-Предпринимателей» Договор № ДСР-279/24 (макароны, фасоль, соль йодированная, крахмал картофельный,</p>

		<p>5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);</p> <p>б) паспортизация пищеблока</p>	<p>сайра консервированная, говядина тушеная консервированная, повидло) - до 30.06.2025;</p> <p>ИП Чудакова М.А. Договор № ДСР-259/24 (сыр) - до 30.06.2025;</p> <p>ООО «НАШ ХЛЕБ» Договор № ДСР-269/24 (сухари пшеничные панировочные) - до 31.12.2025;</p> <p>ООО «НАШ ХЛЕБ» Договор № ДСР-26/25 (Крестьянский, Дарницкий) - до 31.12.2025;</p> <p>ООО «Атолл» Договор № ДСР-253/24 (молочная продукция) - до 31.12.2025</p> <p>ООО «Овощи и фрукты НТ» Договор ДСР-260/24 сухофрукты (курага, чернослив, компотная смесь, изюм светлый, плоды шиповника) - до 30.06.2025;</p> <p>ООО «ТД Союз-Предпринимателей Договор ДСР-281/24 (вафли, пряники) - до 30.06.2025;</p> <p>ООО «НАШ ХЛЕБ» Договор ДСР-289/24 (печенье)- до 30.06.2025;</p> <p>ООО «ТД Союз-Предпринимателей» Договор ДСР-261/24 (мука, крупа) - до 30.06.2025;</p> <p>ООО «ТД Союз-Предпринимателей» Договор ДСР-76/25 (подсолнечное масло) - до 30.06.2025;</p> <p>ИП Непомнящих Ю.П. Договор № ДСР-123/25 (яйцо) - до 30.06.2025;</p> <p>ИП Чудакова М.А Договор ДСР-285/24 (сок) - до 31.12.2025;</p> <p>ИП Чудакова М.А Договор ДСР-284/24 овощи консервированные (горошек зеленый консервированный, кукуруза консервированная, огурцы консервированные, томатная паста) - до 31.12.2025;</p> <p>ООО «ТД Союз-Предпринимателей» Договор ДСР-278/24 (сахар) - до 31.12.2025</p> <p>5) охват обучающихся горячим питанием 100%;</p> <p>б) имеется паспорт пищеблока. Обновление паспорта пищеблока планируется до 01.09.2025г., согласно приказа МАДОУ детский сад «Росток» от 29.04.2025г. № 146 «О подготовке структурных подразделений МАДОУ детский сад «Росток» к 2025/2026 учебному году»</p>
--	--	---	---

37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	Медицинский осмотр сотрудников проводится по графику согласно Договору ДСР-99/25 от 29.04.2025г .
38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	Имеются фильтр для очистки и обеззараживания воды «Акварос», установлен на пищеблоке.
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Акт технического состояния систем вентиляции зданий после проведения планово-предупредительного ремонта от 18.06.2025г.
40.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	1) имеется медицинский кабинет; 2) лицензии на осуществление медицинской деятельности № Л041-00110-66/00577563 от 26.09.2019 г. (бессрочная). Соглашения о взаимодействии между ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА России и МАДОУ детский сад «Росток» от 01.09.2013 3) медицинское сопровождение детей детского сада № 48 «Радуга» осуществляется персоналом ФГБУЗ ЦМСЧ №31 ФМБА в составе врача-педиатра и медицинской сестры.
41.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Протоколы лабораторного исследования качества питьевой воды № 02.145 от 09.04.2025 Показатели в норме.
42.	Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации		
43.	Наличие предписаний надзорных органов об устранении выявленных недостатков по антитеррористической защищенности объекта (территории)	предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения	В наличии Акт обследования и категорирования объекта (территории) от «05» октября 2022 г. 1) Не устранённых недостатков – 0 пунктов вышеуказанного акта; 2) Не устранённых недостатков, срок устранения которых истек - 0 пунктов вышеуказанного акта;

		<p>которых истек;</p> <p>3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;</p> <p>4) отчеты об устранении недостатков, Принимаемые меры по их устранению</p>	<p>3) План мероприятий не требуется, так как в ходе проведения проверки недостатки не выявлены;</p> <p>4) Отчёты не требуются так как план устранения недостатков не разрабатывался в связи с отсутствием необходимости.</p>
44.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	<p>Паспорт безопасности образовательной организации, установленная категория: Утвержден: Уполномоченный орган (дата) (сведения об актуализации) Согласован в подразделениях:</p> <p>1) ОВО по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский»- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» (дата); 2) ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России» (дата); 3). Отдел в г. Новоуральск УФСБ России по Свердловской области (дата);</p>	<p>В соответствии с Актом обследования и категорирования объекта (территории) от «05» октября 2022 г. объект (территория) отнесен к 4 категории опасности. Паспорт безопасности актуализирован и утвержден начальником Управления образования администрации НГО Т.Н. Аленькиной «23» ноября 2022 г. Паспорт безопасности структурного подразделения МАДОУ детский сад «Росток» - детский сад № 48 «Радуга» согласован в подразделениях: 1) ОВО по Новоуральскому ГО и МО «поселок Уральский» - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» «18» ноября 2022 г.; 2) ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России» «14» ноября 2022 г.; 3) Отдел в г. Новоуральск УФСБ России по Свердловской области «18» ноября 2022 г.;</p>
45.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Лицо, ответственное за антитеррористическую безопасность детского сада № 48 «Радуга» Пуфель Г.Е., заведующий структурным подразделением - детский сад (приказ МАДОУ детский сад «Росток» от 09.01.2025 г. № 4 «О назначении ответственных за организацию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в МАДОУ детский сад «Росток».
46.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической безопасности	1). количество обученных сотрудников;	Обучение на курсах повышения квалификации прошли: 1.1. По антитеррористической защищенности объектов обучена Пуфель Г.Е., заведующий структурным подразделением - детский сад № 48 «Радуга» в ООО «СЦБТ», лицензия № 18447 от 28.03.2016:

			<p>- период обучения с 17.03.2021 г. по 23.03.2021 г. -по дополнительной профессиональной образовательной программе повышения квалификации «Антитеррористическая защищенность объектов и организаций», 36 часов; -удостоверение о повышении квалификации № 662412554880, дата выдачи удостоверения 23.03.2021 г. Срок действия удостоверения 5 лет. По антитеррористической защищенности объектов обучена Федорова И.Н., заведующий хозяйством, в ООО «УЦ «ТрудЭксперт»,</p> <p>- период обучения с 19.02.2024 г. по 27.02.2024 г, - по дополнительной профессиональной образовательной программе повышения квалификации «Антитеррористическая защищенность объектов и организаций», 36 часов; - удостоверение о повышении квалификации № 5227 00022592, дата выдачи удостоверения 27.23.2024 г. Срок действия удостоверения 5 лет. 1.2 По работе с документами ограниченного распространения обучена Пуфель Г.Е., заведующий структурным подразделением - детский сад № 48 «Радуга» в ООО «УЦ «Развитие персонала»</p> <p>- период обучения с 17.06.2022 г. по 22.06.2022 г. - по программе «Делопроизводство с документами для служебного пользования» -удостоверение о повышении квалификации № ПК-22/06-22/7, -дата выдачи удостоверения 22.06.2022 г. Срок действия удостоверения 5 лет. По работе с документами ограниченного распространения обучена Федорова И.Н., заведующий хозяйством, в ООО «УЦ «Развитие персонала»</p> <p>- период обучения с 17.06.2022 г. по 22.06.2022 г. - по программе «Делопроизводство с документами для служебного пользования» -удостоверение о повышении квалификации № ПК-22/06-22/13, -дата выдачи удостоверения 22.06.2022 г. Срок действия удостоверения 5 лет.</p> <p>2) Инструктажи сотрудников по антитеррористической</p>
--	--	--	--

		<p>2). количество инструктажей</p> <p>3) Количество сотрудников и обучающихся, прошедших практическую отработку действий по антитеррористической безопасности</p>	<p>безопасности проводятся в соответствии с периодичностью 2 раза в год в соответствии с Планом мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности МАДОУ детский сад «Росток» на 2025 год., утвержденным приказом МАДОУ детский сад «Росток» 09.01.2025 г. № 4/1.</p> <p>Инструктаж с сотрудниками проводит Пуфель Г.Е., заведующий структурным подразделением, прошедшая курсы повышения квалификации и имеющая действующее удостоверение (см.пункт 1).</p> <p>В 2024/2025 учебном году проведено 6 инструктажей, с охватом 45 чел.</p> <p>3) Практическая отработка действий персонала и воспитанников по антитеррористической безопасности проводится планоно - два раза в год в соответствии с Планом мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности МАДОУ детский сад «Росток» на 2025 год., утвержденным приказом МАДОУ детский сад «Росток» от 09.01.2025 г. № 4/1 .</p> <p>В 2024/2025 учебном году проведены практические тренировки отработки действий по антитеррористической безопасности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Акт № 3 от «11» сентября 2024 г. по теме «Действия сотрудников структурных подразделений МАДОУ детский сад «Росток» при возникновении угрозы террористического акта и пожара», с охватом 182 чел.; - Акт № 4 от «14» октября 2024 г. по теме « Плановая объектовая тренировка при ЧС нахождения на объекте взрывного устройства и выявления подозрительного предмета» с охватом 154 чел; -Акт № 1 от «25» февраля 2025 г. по теме «Внеплановая отработка плана эвакуации при ЧС природного и техногенного характера » с охватом 175 чел; -Акт № 2 от «19» мая 2025 г. проведения объектовой тренировки по ГО и защите от ЧС , а также по отработке взаимодействия всех экстренных служб при вооружённом нападении и обнаружении взрывного устройства» с охватом 188 чел.
47.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения	наличие/отсутствие, указать реквизиты	Планы эвакуации разработаны и утверждены директором МАДОУ детский сад «Росток» 02.02.2016 год, в количестве 4 штук. В соответствии с требованиями пожарной безопасности

	информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта		размещены на путях эвакуации.
48.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Организация пропускного и внутриобъектового режимов в детском саду № 48 «Радуга» регламентирована Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах в структурных подразделениях — детских садах № 35,36,47,48 МАДОУ деский сад «Росток», утвержденным приказом МАДОУ детский сад «Росток» от 27.12.2024 г. № 292 « Об утверждении Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах МАДОУ деский сад «Росток»
49.	Организация физической охраны	1)предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями ведомственной/вневедомственной охраны (указать реквизиты)	1) штатным расписанием вахтеры и сторожа не предусмотрены для организации физической охраны здания детского сада № 48 «Радуга» 2) заключён договор на оказание услуг по физической охране детского сада № 48 с ООО ЧОО «Легион – Монтаж» от «09» января 2025 г. № ДСР-01/25/57/25. Срок действия договора до 30.12.2025 года. Охрана осуществляется 1 (одним) постом в период с 6:30 до 18:30 час. ежедневно (кроме выходных и праздничных дней).
50.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1)наличие и исправность; 2) вывод КТС на ПЦН ОВО 3)договор на обслуживание (указать реквизиты);	1) объект оснащён 3 (тремя) кнопками тревожной сигнализации, из них: - 1 (одна) стационарная КТС (размещена на посту охраны); - 2 (две) переносных КТС (находятся на посту охраны и в кабинете заведующего структурным подразделением.) Все КТС в исправном состоянии, проверки осуществляются в соответствии с регламентом обслуживания, что подтверждено журналом технического обслуживания систем сигнализации и журналом ежедневной проверки их работоспособности. 2)система тревожной сигнализации (КТС) выведена на ПЦН ОВО по Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский» - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области (далее - Росгвардия) в круглосуточном режиме; 3) договор от «23» декабря 2024 г. № 426 ТО/ДСР-286/24 на техническое обслуживание технических средств системы тревожной сигнализации на объектах «Заказчика» заключён с

		<p>4) договор на реагирование (указать реквизиты);</p> <p>5) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>6) КТС не обслуживается (причина, меры)</p>	<p>ООО ЧОО «Охрана-Н». (Лицензия 66-06-2021-000148 от 28.08.2022 г., срок действия – бессрочно.) Срок действия договора – до 31.12.2025 года;</p> <p>4) договор от «23» декабря 2024 г. № 114/ТС-2025/ДСР-288/24 на оперативное реагирование на сигналы КТС заключён с Росгвардией. Срок действия договора-до «31» декабря 2025 г.. Доверенность № 239 от 02.12.2024 г. на полномочия выдана Илье Викторовичу Корякину</p> <p>5) нет, имеется в наличии;</p> <p>6) нет, обслуживается.</p>
51.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1) Экстренное оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации осуществляется с использованием системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) через блок управления речевым оповещением с микрофоном, расположенным в кабинете заведующего хозяйством №10 а.</p> <p>Система оповещения находится в исправном состоянии, проверки осуществляются обслуживающей организацией в соответствии с регламентом обслуживания, что подтверждено журналом технического обслуживания и актами проведения практических тренировок по эвакуации;</p> <p>2) Договор от «23» декабря 2024 г. № 114/ДСР-297/24 на обслуживание СОУЭ заключён с ООО «Технадзор» (Лицензия 66-06-213-005535 от 22.08.2022 г.). Срок действия договора – до 31.12.2025 г.;</p> <p>3) нет, имеется в наличии.</p> <p>4) нет, обслуживается.</p>
52.	Система охранной сигнализации	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) вывод ОС (наименование</p>	<p>1) охранной сигнализацией защищено: - периметр первого этажа здания;</p> <p>Охранная сигнализация в работоспособном состоянии, проверки осуществляются обслуживающей организацией в соответствии с регламентом обслуживания, что подтверждено журналом технического обслуживания систем сигнализации.</p> <p>2) сигнал «тревога» выведен на ПЦН ООО ЧОО «Охрана-Н».</p>

		<p>организации)</p> <p>3) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>4) договор на реагирование (указать реквизиты)</p> <p>5) отсутствует (причина, принимаемые меры)</p> <p>6) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	<p>3) Договор от «09» января 2025г. № 99/ДСР-10/25 на техническое обслуживание и ремонт охранной сигнализации заключён с ООО «Технадзор» (Лицензия МЧС России № 66-06-2013-005535(Л014-00101-66/00130920) от 22 августа 2022года, срок действия – бессрочно). Срок действия договора – до 31.12.2025года.</p> <p>4) договор от «31» марта 2025 г. № 416/25/2 ТО/ДСР-75/25 на оперативное реагирование на сигналы ОС заключён с ООО ЧОО «Охрана-Н» (лицензия Росгвардии № Л056-00106-66/00017990_от 26.03.2019г, срок действия — бессрочно). Срок действия договора до 30.06.2025 г.;</p> <p>5) нет, имеется охранная сигнализация;</p> <p>6) нет, обслуживается.</p>
53.	Система видеонаблюдения	<p>1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации);</p> <p>2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру);</p> <p>3) вывод изображения;</p> <p>4) договор на обслуживание (указать реквизиты)</p> <p>5) срок архивирования и</p>	<p>1) в детский сад № 48 «Радуга» смонтирована система видеонаблюдения, обеспечивающая непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории);</p> <p>2) на объекте (территории) детского сада № 48 «Радуга» установлено 21 видеокамер, из них: - внутренних видеокамер - 14 шт. (TSi-De2VPA(2.8-12) внутренние купольные с ИК подсветкой двухмегапиксельные, установлены на 1 и 2 этажах в групповых помещениях, лестничных клетках и центральном холле); - наружных видеокамер – 7 шт. (TSi Pe20FP (3.6) IP уличные цилиндрические с ИК подсветкой, двухмегапиксельные, установлены по периметру здания)</p> <p>3) изображение с видеокамер выведено на 1 монитор, расположенный: на посту охраны в центральном холле.</p> <p>4) Договор от «01» января 2025г. № ТО/12-2025 на техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения заключён с ИП Тунёвым И.Г.. Срок действия договора – до 31.12.2025г.</p> <p>5) система видеонаблюдения обеспечивает архивирование и</p>

		хранения данных	хранение данных в течение одного месяца.
54.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в ОВО по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский»- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»	<p>1) наличие поста охраны;</p> <p>2) наличие на посту охраны: - системы видеонаблюдения; - системы охранной сигнализации;</p> <p>- средств передачи тревожных сообщений в Росгвардию;</p> <p>3) отсутствует (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1) На первом этаже оборудован пост охраны, холл центрального входа в здание;</p> <p>2) Пост охраны оборудован: - 1 монитором системы видеонаблюдения; - установка приборов охранной сигнализации не требуется, так как в учебное время нет объектов, находящихся под охраной;</p> <p>- 1 стационарной и 1 переносной кнопкой тревожной сигнализации;</p> <p>3) нет, имеется пост охраны.</p>
55.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	<p>1) наличие;</p> <p>2) отсутствует (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1) Пост охраны размещён в холле центрального входа в здание;</p> <p>2) Нет, имеется пост охраны.</p>
56.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	<p>1) наличие, количество, размещение;</p> <p>2) отсутствует (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1) Объект оснащён высокопроизводительным ручным сканером (металлоискатель) (MD-3003B1) в количестве 1 штука, размещенном на посту охраны в холле центрального входа в здание;</p> <p>2) нет, в наличии металлодетекторы</p>
57.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>4) не обслуживается (причина,</p>	<p>1) Объект оборудован системой контроля и управления доступом (СКУД): В наличии 1 автоматизированная система контроля и управления доступом (СКУД) состоит из 3 электромагнитных замков, установленных на 2-х калитках и центральных входных дверях. Установленные СКУД находятся в исправном состоянии.</p> <p>2) договор от 09.01.2025 г. № 99/ДСР-10/25 на техническое обслуживание и ремонт СКУД заключён с ООО «Технадзор». Срок действия договора – до 31.12.2025 г.;</p> <p>3) нет, СКУД в наличии;</p> <p>4) нет, СКУД обслуживается.</p>

		принимаемые меры)	
58.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) количество ворот всего; 2) количество ворот, имеющих жесткую фиксацию их створок в закрытом положении; 3) причина отсутствия жесткой фиксации створок ворот в закрытом положении и принимаемые меры	1) Для въезда автотранспорта на территорию детского сада № 48 «Радуга» имеются 2 ворот. 2) Ворота с жесткой фиксацией створок в закрытом положении нет, так как объект (территория) относится к IV категории опасности и в соответствии с ППРФ № 1006 или ППРФ № 202 не требуется обеспечение жесткой фиксации створок в закрытом положении. 3) Жесткая фиксация створок ворот в закрытом положении не требуется, так как объект (территория) отнесен к IV категории опасности по ППРФ № 1006 или ППРФ № 202.
59.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Контрольно-пропускные пункты при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) отсутствуют; 2). Да, отсутствует, так как ПП РФ № 202 не предусматривает оснащение входов (въездов) на прилегающую территорию объекта контрольно-пропускными пунктами.
60.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Въезды на объект (территорию) не оснащены средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами; 2) Отсутствует, т.к. в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации не подлежит оснащению средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами.
61.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1) Для предотвращения доступа транспортных средств и посторонних лиц на территорию детского сада № 48 «Радуга» имеется ограждение по всему периметру согласно проектной документации; 2) Состояние ограждения удовлетворительное.
62.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	1) Объект (территория) детского сада № 48 «Радуга» оснащён системой наружного освещения в полном объеме; 2) Система наружного освещения находится в исправном состоянии.
63.	Раздел 7. Информационная безопасность		
64.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Ревизия библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности проводится комиссией 1 раз в три месяца в соответствии с

			<p>приказом директора МАДОУ детский сад «Росток» от 03.06.2024 г. № 144 «Об организации проведения проверок библиотечного фонда структурных подразделений МАДОУ детский сад «Росток»», что подтверждается актами проверки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - № 4 от 05.09.2024 г. - № 5 от 05.12.2024 г. - № 1 от 05.03.2025 г. - № 2 от 05.06.2025 г. <p>Федеральный список экстремистских материалов обновлен 05.06.2025 г.</p>
65.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	Отсутствует доступ воспитанников к сети Интернет.
66.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет, в т.ч. имеющих доступ для обучающихся	указать количество компьютеров: 1) всего – 2) администрации учреждения – 3) с доступом для обучающихся –	К сети интернет подключены всего 6 компьютеров, к которым имеется доступ только у сотрудников детского сада № 48 «Радуга» (без доступа обучающихся).
67.	Наличие договорных обязательств с провайдером, в т.ч. на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Договор с провайдером на предоставление услуг по контент-фильтрации на компьютерах отсутствует, так как отсутствует доступ воспитанников детского сада № 48 «Радуга» к сети интернет.
68.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	Контент-фильтрация на компьютеры не установлена, так как отсутствует доступ воспитанников к сети Интернет.
69.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Проверка исправности контентной фильтрации не проводится, так как отсутствует доступ воспитанников к сети Интернет.
70.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	В детском саду № 48 «Радуга» назначено лицо, ответственное за информационную безопасность: заведующий структурным подразделением – детский сад № 48 Пуфель Г.Е. Приказ от 04.06.2025 г. № 192 «Об обеспечении информационной безопасности в МАДОУ детский сад «Росток».

71.	Принятие организационно-технических мер по повышению защищенности информационной инфраструктуры ОУ и устранению уязвимостей программного обеспечения по указаниям Министерства образования и молодежной политики Свердловской области	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации о принятии дополнительных мер безопасности с введением ограничений для пользователей, информацию о выполнении мероприятий	В соответствии с приказом от 04.06.2025 г. № 192 «Об обеспечении информационной безопасности в МАДОУ детский сад «Росток» определены дополнительные меры информационной безопасности, назначено ответственное лицо, осуществляющее контроль за соблюдением правил использования информационной инфраструктуры Пуфель Г.Е., заведующий структурным подразделением. Информация о выполнении мероприятий докладывается директору МАДОУ детский сад «Росток» ежемесячно. Последняя дата проверки 23.06.2025 г.
72.	Раздел 8. Безопасность дорожного движения		
73.	Безопасность школьных перевозок	<ol style="list-style-type: none"> 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать 	На балансе МАДОУ детский сад «Росток» отсутствует транспортное средство для перевозки обучающихся в образовательную организацию.

		реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение 10) Порядок организации школьных перевозок в новом учебном году	
74.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)	1) Паспорт дорожной безопасности (далее паспорт) в наличии, в том числе визуализированный в виде стенда; 2) Паспорт утвержден 30.07.2018 г.; 3) Паспорт согласован начальником ОГИБДД МУ МВД России по НГО и МО «п. Уральский» 30.07.2018 г.; 4) Паспорт согласован с Главой НГО 30.07.2018г.
75.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	1) наличие площадок (уличных, внутришкольных), их количество или отсутствие; 2) наличие учебно-тренировочного перекрестка, их количество или отсутствие; 3) наличие велоплощадок, их	В детском саду № 48 «Радуга»: 1) отсутствует уличная площадка по обучению детей правилам дорожного движения 2) в наличии 1 учебно-тренировочный перекресток по обучению детей правилам дорожного движения 3) отсутствует велоплощадка по обучению детей правилам дорожного движения

		количество или отсутствие.	<p>МАУ ДО «СЮТ» организовано сетевое взаимодействие с МАДОУ детский сад «Росток» по использованию:</p> <ul style="list-style-type: none"> - специализированного кабинета по изучению основ безопасности дорожного движения, оборудованного учебно-методическими и демонстрационными материалами, мультимедийной и компьютерной техникой, автотренажёром; - детского автогородка, как учебно-методического центра по обучению детей образовательных учреждений города основам безопасности дорожного движения. <p>Договор о сотрудничестве между МАДОУ детский сад «Росток» и МАУ ДО «СЮТ» от 02.09.2024 г. № 44/01-11/ ДСР-224/24.Срок действия до 31.08.2025 г.</p>
76.	Наличие класса «Светофор»	<p>1) наличие класса «Светофор»;</p> <p>2) наличие элементов класса «Светофор»; (указать количество элементов)</p>	<p>1) Отсутствует класс «Светофор»;</p> <p>2) Отсутствуют элементы класса «Светофор»</p>
77.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	В дополнение к визуализированному паспорту дорожной безопасности детского сада № 48 «Радуга» имеются уголки безопасности дорожного движения в количестве 7 шт., которые расположены в групповых помещениях детского сада и центральном фойе.
78.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации	<p>1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;</p> <p>2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом;</p> <p>3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключая их движение по проезжей части</p>	<p>1) Ограждение территории, исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода, в наличии.</p> <p>2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТ Р52289-2004 – 4шт.</p> <p>3) Тротуары на маршрутах движения детей, исключая их движение по проезжей части, в наличии. Состояние удовлетворительное.</p>
79.	Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной	наличие/отсутствие	Площадок (помещений) для хранения средств индивидуальной мобильности в МАДОУ детский сад «Росток» не имеется.

	мобильности		
80.	Раздел 9. Охрана труда		
81.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказом МАДОУ детский сад «Росток» от 09.01.2025 г. № 1 «Об организации обеспечения охраны труда в МАДОУ детский сад «Росток» ответственным за охрану труда назначен заведующий структурным подразделением – детский сад №48 «Радуга» Пуфель Г.Е.
82.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор МАДОУ детский сад «Росток» на 2024-2027 гг., принят общим собранием трудового коллектива МАДОУ д/с «Росток» 25.10.2024г., протокол № 42. Зарегистрирован ГКУ СЗН Свердловской области «Новоуральский ЦЗ» от 15.11.2024г. № 15-К
83.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);	<p>1) Обучение прошли:</p> <p>заведующий структурным подразделением – детский сад № 48 Пуфель Г.Е.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по дополнительной профессиональной программе «Общие вопросы ОТ и функционирования системы управления ОТ» в ООО «МЦО и СГИ», 22 час., 2022г. Протокол № 67 от 31.10.2022 г. - по дополнительной профессиональной программе «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии опасных факторов производства» в ЧУ ДПО «ФИПК» 16 час., Протокол № 1189 от 16.06.2023. - по курсу «Преподаватель, обучающий приёмам оказания первой помощи пострадавшим», 72 часа. Протокол № 297 от 09.03.2023 г. <p>Заведующий хозяйством Федорова И.Н.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по дополнительной профессиональной программе «Общие вопросы ОТ и функционирования системы управления ОТ» в ООО «МЦО и СГИ», 22 час., 2022г. Протокол № 67 от 31.10.2022; - внеочередное обучение по дополнительной профессиональной программе «Общие вопросы ОТ и функционирования системы управления ОТ» в ЧУ ДПО «ФИПК» 16 час., Протокол № 1189 от 16.06.2023; - по дополнительной профессиональной программе «Программа ПК в области сбора, транспортирования, утилизации, обезвреживания, накопления, размещения отходов

		2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	<p>I-IV классов опасности» в ЧУ ДПО «ФИПК, 112 часов. Регистрационный номер № 23-03-389 от 03.03.2023.</p> <p>- по курсу «Преподаватель, обучающий приемам оказания первой помощи пострадавшим», 72 часа. Протокол № 297 от 09.03.2023 г.</p> <p>2) Уполномоченный по ОТ Медведева Ю.Л., обучена в АНО ДПО «СИБТРУД-АКАДЕМИЯ» по программе для руководителей и специалистов в объеме 40 часов в июне 2022 г., протокол 8-06/ОТ/П/22 от 14.06.2022,</p> <p>- по дополнительной профессиональной программе «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии опасных факторов производства» пройдено ЧУ ДПО «ФИПК» 16 час. Протокол № 1189 от 16.06.2023.</p> <p>- по дополнительной профессиональной программе «Оказание первой помощи пострадавшим» в ЧУ ДПО «ФИПК», 16 часов, февраль 2023г. Протокол № 192 от 16.02.2023. .</p>
84.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	Имеется «План мероприятий по выполнению требований охраны труда в МАДОУ детский сад «Росток» на 2025г.», утвержденный приказом МАДОУ детский сад «Росток» от 13.01.2025г.
85.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	<p>Инструкции по охране труда в наличии:</p> <p>ИОТ.001-2022 Для всех работников;</p> <p>ИОТ.002-2022 Для воспитателя (специалиста, работающего с детьми);</p> <p>ИОТ.003-2022_ Для дворника;</p> <p>ИОТ.004-2022_ Для кастелянши;</p> <p>ИОТ.005-2022_ Для кладовщика;</p> <p>ИОТ.006-2022_ Для кухонного рабочего;</p> <p>ИОТ.007-2022_ Для младшего воспитателя;</p> <p>ИОТ.008-2022_ Для плотника;</p> <p>ИОТ.009-2022_ Для повара;</p> <p>ИОТ.010-2022_ Для машиниста по стирке и ремонту спецодежды;</p> <p>ИОТ.011-2022_ Для сторожа;</p> <p>ИОТ.012-2022_ Для уборщика служебных помещений;</p> <p>ИОТ.013-2022_ Для инструктора по физической культуре;</p> <p>ИОТ.014-2022_ По электробезопасности в объеме I квалификационной группы для лиц неэлектротехнического</p>

			<p>персонала; ИОТ.015-2022_ При работе с канцелярским инструментом, в том числе при подготовке документов для архивного хранения; ИОТ.016-2022_ При работе с копировально-множительной техникой; ИОТ.017-2022_ При работе с персональным ЭВМ; ИОТ.018-2022_ При работе с ручным слесарным инструментом; ИОТ.019-2022_ При эксплуатации весоизмерительного оборудования; ИОТ.020-2022_ При эксплуатации технологического оборудования массового питания; ИОТ.021-2022_ Для работников сторонних организаций; ИОТ.022-2022_ При эксплуатации ручного аккумуляторного электроинструмента для скашивания травы; ИОТ.024-2022_ При работе с посудомоечной машиной; ИОТ-ТП_ Инструкция по охране труда при организации и проведении прогулок в теплый период с воспитанниками детских садов МАДОУ детский сад «Росток»; ИОТ-ЗП_ Инструкция по охране труда при организации и проведении прогулок в зимний период с воспитанниками детских садов МАДОУ детский сад «Росток»; ИООЖ и ЗД_ Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей в МАДОУ детский сад «Росток».</p>
86.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	<p>Наличие журналов: - Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте (первичного, повторного, внепланового и целевого) - Журнал регистрации инструктажей для работников сторонних организаций.</p>
87.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	<p>Периодичность проведения инструктажа на рабочем месте — не реже 1 раза в 6 месяцев. Инструктажи по охране труда проводятся в соответствии РД СУОТ-028.2022 «Положение о порядке обучения по ОТ и проверки знаний требований ОТ работников»: - вводный инструктаж при приеме на работу; - первичный инструктаж в первый день работы на рабочем месте; - повторный инструктаж два раза в год; - внеплановый и целевой инструктаж в соответствии с приказом директора и по мере необходимости.</p>

88.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации	1) количество рабочих мест, всего – 44 2) количество рабочих мест по условиям специальной оценки условий труда - 44 3) количество неаттестованных рабочих мест - 0 4) специальная оценка условий труда проведена ., в декабре 2021 г., в апреле 2024г., в марте 2025 г. Планируемые сроки СОУТ – ноябрь 2026г.
89.	Раздел 10. Ремонтные работы		
90.	Проведение капитального ремонта	виды работ	Капитальный ремонт не проводился
91.	Проведение текущего ремонта	виды работ	Текущий ремонт не проводился
92.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2026 год и последующие годы	Имеется перспективный План капитального и текущего ремонта на 2025 – 2026 гг. МАДОУ детский сад «Росток»: - капитальный ремонт системы АПС и СОУЭ; - капитальный ремонт по замене деревянных оконных блоков на ПВХ конструкции; - текущий ремонт трубопроводов канализации, ХВС в помещениях подвала.